



上层弱电平面图

- 说明:
- 1.单位以毫米计, 高程以米计。
 - 2.前端箱均为暗装, 箱底距地1.4米。
摄像机距所在平面3.0米挂端安装。具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
 - 3.正常不带电的各电气设备金属外壳要求可靠接地。
 - 4.摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
 - 5.门禁前端控制器至各终端设备的线缆由门禁供货商提供。

11		钢管	SC20	米	50	
10		钢管	SC25	米	300	
9		信息屏	55寸	套	1	距地1.4米安装 配套安装附件
8		UWB 基站	无线AP 系统配套	套	7	距地3.0米安装 配套安装附件
7		无线AP	无线AP 系统配套	套	2	距地3.0米安装 配套安装附件
6		门禁电磁锁	门禁系统配套	套	4	
5		门禁开门按钮	门禁系统配套	套	4	距地1.4米暗装
4		门禁读卡器	门禁系统配套	套	4	距地1.4米暗装
3		门禁前端控制器	门禁系统配套	套	4	距地2.0米安装
2		摄像机前端箱	视频摄像机配套 前置处理器、稳压电源、光端机等	套	10	距地3.0米安装 配套安装附件
1		视频摄像机	数字、高清	套	10	距地3.0米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注