编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(m)	电压(v)	参考图号	备　注
四	信息化仪表电缆								
XYZ02-01	配电室交换机柜电源	YJV-1 3x4	配电室UPS柜	配电室交换机柜	桥架、管	20	220V		
XYZ02-02									
XYZ02-03	1#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	1#摄像机	桥架、管	40	220V		
XYZ02-04	1#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	1#摄像机	桥架、管	40	~		
XYZ02-05	2#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	2#摄像机	桥架、管	45	220V		
XYZ02-06	2#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	2#摄像机	桥架、管	45	~		
XYZ02-07	3#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	3#摄像机	桥架、管	45	220V		
XYZ02-08	3#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	3#摄像机	桥架、管	45	~		
XYZ02-09	4#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	4#摄像机	桥架、管	40	220V		
XYZ02-10	4#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	4#摄像机	桥架、管	40	~		
XYZ02-11	5#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	5#摄像机	桥架、管	60	220V		
XYZ02-12	5#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	5#摄像机	桥架、管	60	~		
XYZ02-13	6#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	6#摄像机	桥架、管	60	220V		
XYZ02-14	6#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	6#摄像机	桥架、管	60	~		
XYZ02-15	7#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	7#摄像机	桥架、管	80	220V		
XYZ02-16	7#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	7#摄像机	桥架、管	80	~		
XYZ02-17	8#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	8#摄像机	桥架、管	60	220V		
XYZ02-18	8#摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	8#摄像机	桥架、管	60	~		
XYZ02-19	9#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	9#摄像机	桥架、管	80	220V		
XYZ02-20	9摄像机信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	9#摄像机	桥架、管	80	~		
XYZ02-21									
XYZ02-22	1#无线AP信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	1#无线AP	桥架、管	20	~		
XYZ02-23	2#无线AP信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	2#无线AP	桥架、管	20	~		
XYZ02-24	3#无线AP信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	3#无线AP	桥架、管	50	~		
XYZ02-25	4#无线AP信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	4#无线AP	桥架、管	70	~		
XYZ02-26									
XYZ02-27									
XYZ02-28									
XYZ02-29	1#门禁电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	1#门禁	桥架、管	40	220V		
XYZ02-30	1#门禁信号	DJYVP 2x2x1.0	配电室交换机柜	1#门禁	桥架、管	40	~		
XYZ02-31	2#门禁电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	2#门禁	桥架、管	70	220V		
XYZ02-32	2#门禁信号	DJYVP 2x2x1.0	配电室交换机柜	2#门禁	桥架、管	70	~		
XYZ02-33									
XYZ02-34	信息屏电源	YJV-1 3x2.5	配电室UPS柜	信息屏	桥架、管	10	220V		
XYZ02-35	信息屏信号	DJYVP 2x2x1.0	配电室交换机柜	信息屏	桥架、管	10	~		
XYZ02-36									
XYZ02-37									
XYZ02-38									

编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(m)	电压(v)	参考图号	备　注
XYZ02-41	1#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	1#UWB基站	桥架、管	40	~		
XYZ02-42	2#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	2#UWB基站	桥架、管	30	~		
XYZ02-43	3#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	3#UWB基站	桥架、管	30	~		
XYZ02-44	4#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	4#UWB基站	桥架、管	30	~		
XYZ02-45	5#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	5#UWB基站	桥架、管	30	~		
XYZ02-46	6#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	6#UWB基站	桥架、管	40	~		
XYZ02-47	7#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	7#UWB基站	桥架、管	60	~		
XYZ02-48	8#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	8#UWB基站	桥架、管	60	~		
XYZ02-49	9#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	9#UWB基站	桥架、管	60	~		
XYZ02-50	10#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	10#UWB基站	桥架、管	60	~		
XYZ02-51	11#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	11#UWB基站	桥架、管	70	~		
XYZ02-52	12#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	12#UWB基站	桥架、管	70	~		
XYZ02-53	13#UWB基站信号	超六类双绞线	配电室交换机柜	13#UWB基站	桥架、管	70	~		
XYZ02-54									
XYZ02-55									
XYZ02-56									
XYZ02-57									
XYZ02-58									
XYZ02-59									
XYZ02-60									

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 细格栅、配水溢流井、预臭氧接触池 电气、自控施工图设计 南系列电缆统计表	项目(副)负责人	杨力		校核人	赵申		阶段	施工图设计	
		专业负责人	李亚东 梁毅		审核人	董威		图号	2021W039-SS0602DQ-02-05	
		设 计 人	李玉珂		审定人	强百祥		日期	2021.10	比例