编　号	用　　途	型 号 及 规 格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注
0601/2Y-120									
0601/2Y-121	1# 集水池液位计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	1# 集水池液位计	管、沟	180	220		
0601/2Y-122	1# 集水池液位计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	1# 集水池液位计	管、沟	180	4~20mA		
0601/2Y-123	2# 集水池液位计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	2# 集水池液位计	管、沟	130	220		
0601/2Y-124	2# 集水池液位计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	2# 集水池液位计	管、沟	130	4~20mA		
0601/2Y-125	3# 集水池液位计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	3# 集水池液位计	管、沟	220	220		
0601/2Y-126	3# 集水池液位计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	3# 集水池液位计	管、沟	220	4~20mA		
0601/2Y-127	4# 集水池液位计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	4# 集水池液位计	管、沟	160	220		
0601/2Y-128	4# 集水池液位计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	4# 集水池液位计	管、沟	160	4~20mA		
0601/2Y-129									
0601/2Y-130	1# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	1#格栅液位差计	管、沟	210	220		
0601/2Y-131	1# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	1#格栅液位差计	管、沟	210	4~20mA		
0601/2Y-132	2# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	2#格栅液位差计	管、沟	200	220		
0601/2Y-133	2# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	2#格栅液位差计	管、沟	200	4~20mA		
0601/2Y-134	3# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	3#格栅液位差计	管、沟	190	220		
0601/2Y-135	3# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	3#格栅液位差计	管、沟	190	4~20mA		
0601/2Y-136	4# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	4#格栅液位差计	管、沟	180	220		
0601/2Y-137	4# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	4#格栅液位差计	管、沟	180	4~20mA		
0601/2Y-138	5# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	5#格栅液位差计	管、沟	170	220		
0601/2Y-139	5# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	5#格栅液位差计	管、沟	170	4~20mA		
0601/2Y-140	6# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	6#格栅液位差计	管、沟	160	220		
0601/2Y-141	6# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	6#格栅液位差计	管、沟	160	4~20mA		
0601/2Y-142	7# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	7#格栅液位差计	管、沟	150	220		
0601/2Y-143	7# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	7#格栅液位差计	管、沟	150	4~20mA		
0601/2Y-144	8# 格栅液位差计电源	YJV-1 3x2.5	UPS1柜	8#格栅液位差计	管、沟	140	220		
0601/2Y-145	8# 格栅液位差计信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	8#格栅液位差计	管、沟	140	4~20mA		
0601/2Y-146									
0601/2Y-147	1#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	1#进水泵压力变送器	管、沟	180	4~20mA		
0601/2Y-148	2#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	2#进水泵压力变送器	管、沟	170	4~20mA		
0601/2Y-149	3#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	3#进水泵压力变送器	管、沟	160	4~20mA		
0601/2Y-150	4#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	4#进水泵压力变送器	管、沟	150	4~20mA		
0601/2Y-151	5#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	5#进水泵压力变送器	管、沟	140	4~20mA		
0601/2Y-152	6#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	6#进水泵压力变送器	管、沟	130	4~20mA		
0601/2Y-153	7#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	7#进水泵压力变送器	管、沟	120	4~20mA		
0601/2Y-154	8#进水泵压力变送器电源、信号	DJYVP 2x2x1.5	PLC1柜	8#进水泵压力变送器	管、沟	110	4~20mA		
0601/2Y-155									
0601/2Y-156	1#水质仪表柜电源	YJV-1 3x4	UPS1柜	1#水质仪表柜	沟、管、桥架	110	220		
0601/2Y-157	1#水质仪表柜信号	DJYVP 10x2x1.5	PLC1柜	1#水质仪表柜	沟、管、桥架	110	4~20mA		
0601/2Y-158	2#水质仪表柜电源	YJV-1 3x4	UPS1柜	2#水质仪表柜	沟、管、桥架	100	220		
0601/2Y-159	2#水质仪表柜信号	DJYVP 10x2x1.5	PLC1柜	2#水质仪表柜	沟、管、桥架	100	4~20mA		

编　号	用　　途	型 号 及 规 格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注
0601/2Y-160	1#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	1#真空电动阀门	管、沟、桥架	200	220		
0601/2Y-161	2#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	2#真空电动阀门	管、沟、桥架	190	220		
0601/2Y-162	3#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	3#真空电动阀门	管、沟、桥架	180	220		
0601/2Y-163	4#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	4#真空电动阀门	管、沟、桥架	170	220		
0601/2Y-164	5#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	5#真空电动阀门	管、沟、桥架	160	220		
0601/2Y-165	6#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	6#真空电动阀门	管、沟、桥架	150	220		
0601/2Y-166	7#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	7#真空电动阀门	管、沟、桥架	140	220		
0601/2Y-167	8#真空电动阀门信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	8#真空电动阀门	管、沟、桥架	130	220		
0601/2Y-168	取样泵控制箱信号	KWP-0.5 14x1.5	PLC1 柜	取样泵控制箱	管、沟、桥架	130	220		
0601/2Y-169									
0601/2Y-170	变频器间信息箱电源	YJV-1 3x4	UPS1 柜	3#摄像机CA1前端箱	管、沟、桥架	150	220		
0601/2Y-171	变频器间信息箱视频信号	单芯户外单模光纤	配水控制室交换机柜	变频器间信息箱	沟、管、桥架	150			
0601/2Y-172	变频器间信息箱智慧信号	单芯户外单模光纤	配水控制室交换机柜	变频器间信息箱	沟、管、桥架	150			
0601/2Y-173	变频器间信息箱门禁信号	单芯户外单模光纤	配水控制室交换机柜	变频器间信息箱	沟、管、桥架	150			
0601/2Y-174									
0601/2Y-175	信息屏电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	信息屏	沟、管、桥架	20	220		
0601/2Y-176	信息屏信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	信息屏	沟、管、桥架	20	~		
0601/2Y-177									
0601/2Y-178									
0601/2Y-179	1# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	1# 摄像机	管、桥架	60	220		
0601/2Y-180	1# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	1# 摄像机	管、桥架	60	~		
0601/2Y-181	2# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	2# 摄像机	管、桥架	30	220		
0601/2Y-182	2# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	2# 摄像机	管、桥架	30	~		
0601/2Y-183	3# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	3# 摄像机	管	5	220		
0601/2Y-184	3# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	3# 摄像机	管	5	~		
0601/2Y-185	4# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	CA1摄像机前端箱	4# 摄像机	管、桥架	10	220		
0601/2Y-186	4# 摄像机信号	6类屏蔽网线	CA1摄像机前端箱	4# 摄像机	管、桥架	10	~		
0601/2Y-187	5# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	5# 摄像机	管、桥架	60	220		
0601/2Y-188	5# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	5# 摄像机	管、桥架	60	~		
0601/2Y-189	6# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	6# 摄像机	管、桥架	30	220		
0601/2Y-190	6# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	6# 摄像机	管、桥架	30	~		
0601/2Y-191	7# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	7# 摄像机	管、桥架	60	220		
0601/2Y-192	7# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	7# 摄像机	管、桥架	60	~		
0601/2Y-193	8# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	8# 摄像机	管、桥架	30	220		
0601/2Y-194	8# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	8# 摄像机	管、桥架	30	~		
0601/2Y-195	9# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	9# 摄像机	管、桥架	50	220		
0601/2Y-196	9# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	9# 摄像机	管、桥架	50	~		
0601/2Y-197	10# 摄像机电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	10#摄像机	管、桥架	50	220		
0601/2Y-198	10# 摄像机信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	10#摄像机	管、桥架	50	~		
0601/2Y-199									

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程
格栅间、集水池及进水泵房，配水泵房及主变配电室BP01
格栅间、集水池及进水泵房 电缆统计表

项目(副)负责人	杨力		校核人	赵申		阶段	施工图设计
专业负责人	李亚东 梁毅		审核人	董威		图号	2021W039-SS0601-DQ16-05
设 计 人	胡田力		审定人	强百祥		日期	2021.10 比例 1:100