编号	用　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(M)	电压(V)	参考图号	备注
L03-01	一、电气电缆								
L03-02	A组炭滤池管廊动力柜(AP1)供电	YJV-1 5x16	分变配电室BP02-02低压柜	A组炭滤池管廊动力柜	沟、桥架、管	100			
L03-03	B组炭滤池管廊动力柜(AP1)供电	YJV-1 5x16	分变配电室BP02-02低压柜	B组炭滤池管廊动力柜	沟、桥架、管	100			
L03-04	A组炭滤池管廊照明箱供电	YJV-1 5x6	分变配电室BP02-02低压柜	A组炭滤池管廊照明箱	沟、桥架、管	100			
L03-05	B组炭滤池管廊照明箱供电	YJV-1 5x6	分变配电室BP02-02低压柜	B组炭滤池管廊照明箱	沟、桥架、管	100			
L03-06	A组炭滤池管廊应急照明箱供电	WDZCN-YJV-1 3x2.5	A组炭滤池管廊照明箱	A组炭滤池管廊应急照明箱	沟、桥架、管	2			
L03-07	B组炭滤池管廊应急照明箱供电	WDZCN-YJV-1 3x2.5	B组炭滤池管廊照明箱	B组炭滤池管廊应急照明箱	沟、桥架、管	2			
L03-08									
L03-09	A组炭滤池管廊检修插座箱供电	YJV-1 5x4	A组炭滤池管廊动力柜	A组炭滤池管廊检修插座箱	沟、桥架、管	100			
L03-10	A组炭滤池管廊检修插座箱供电	YJV-1 5x4	A组炭滤池管廊动力柜	A组炭滤池管廊检修插座箱	沟、桥架、管	60			
L03-11	屋顶风机供电	YJV-1 5x4	A组炭滤池管廊动力柜	屋顶风机	沟、桥架、管	100			
L03-12	1#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	1#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-13	2#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	2#手电动板阀	沟、桥架、管	40			
L03-14	3#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	3#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-15	4#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	4#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-16	5#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	5#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-17	6#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	6#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-18									
L03-19	B组炭滤池管廊检修插座箱供电	YJV-1 5x4	B组炭滤池管廊动力柜	B组炭滤池管廊检修插座箱	沟、桥架、管	100			
L03-20	B组炭滤池管廊检修插座箱供电	YJV-1 5x4	B组炭滤池管廊动力柜	B组炭滤池管廊检修插座箱	沟、桥架、管	60			
L03-21	屋顶风机供电	YJV-1 5x4	A组炭滤池管廊动力柜	屋顶风机	沟、桥架、管	100			
L03-22	7#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	7#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-23	8#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	8#手电动板阀	沟、桥架、管	40			
L03-24	9#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	9#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-25	10#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	10#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-26	11#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	11#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-27	12#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	12#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-28	13#手电动板阀供电	YJV-1 5x2.5	A组炭滤池管廊动力柜	13#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-29									
L03-30	1#手电动板阀控制	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	1#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-31	2#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	2#手电动板阀	沟、桥架、管	40			
L03-32	3#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	3#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-33	4#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	4#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-34	5#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	5#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-35	6#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	6#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-36	7#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	7#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-37	8#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	8#手电动板阀	沟、桥架、管	40			
L03-38	9#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	9#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-39	10#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	10#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-40	11#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	11#手电动板阀	沟、桥架、管	30			
L03-41	12#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	12#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-42	13#手电动板阀供电	KVVP-0.5 14x1.5	主臭氧配电控制柜	13#手电动板阀	沟、桥架、管	100			
L03-43									
L03-44									
L03-45									
L03-46									
L03-47									
L03-48									
L03-49									
L03-50									

编号	用　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(M)	电压(V)	参考图号	备注
K03-01	三、信息化电缆								
K03-02	北侧管廊信息箱电源	YJV-1 3x4	UPS3柜	仪表间信息箱电源	沟、管、桥架	160	220		
K03-03	北侧管廊信息箱视频信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	仪表间信息箱	沟、管、桥架	160	~		
K03-04	北侧管廊信息箱智慧信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	仪表间信息箱	沟、管、桥架	160	~		
K03-05	北侧管廊信息箱门禁信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	仪表间信息箱	沟、管、桥架	160	~		
K03-06									
K03-07	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	40			
K03-08	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	40			
K03-09	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-10	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-11	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-12	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-13	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-14	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-15	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-16	A组炭滤池摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-17	尾气间摄像机电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	90			
K03-18	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	40			
K03-19	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	40			
K03-20	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-21	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-22	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-23	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-24	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-25	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-26	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-27	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-28	A组炭滤池管廊摄像机信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-29	A组炭滤池管廊无线覆盖系统信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池管廊无线覆盖系统	沟、桥架、管	30			
K03-30	尾气间无线覆盖系统信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	尾气间无线覆盖系统	沟、桥架、管	90			
K03-31	A组炭滤池管廊UWB基站信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池管廊UWB基站	沟、桥架、管	40			
K03-32	A组炭滤池管廊UWB基站信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池管廊UWB基站	沟、桥架、管	20			
K03-33	A组炭滤池管廊UWB基站信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组炭滤池管廊UWB基站	沟、桥架、管	40			
K03-34	A组门禁电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组门禁	沟、桥架、管	50			
K03-35	A组门禁电源	YJV-1 3x2.5	仪表间信息箱	A组门禁	沟、桥架、管	50			
K03-36	A组门禁信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组门禁	沟、桥架、管	50			
K03-37	A组门禁信号	超六类屏蔽双绞线	仪表间信息箱	A组门禁	沟、桥架、管	50			
K03-38									
K03-39									
K03-40									
K03-41									
K03-42									
K03-43									
K03-44									
K03-45									
K03-46									
K03-47									
K03-48									
K03-49									
K03-50									

会签栏

BMEDI 北京市市政工程设计研究总院有限公司

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程

北系列后臭氧接触池、炭吸附滤池、超滤膜车间及分变配电室BP02-01

北系列后臭氧接触池、炭吸附滤池 电缆统计表

项目(副)负责人	杨力		校核人	赵申		阶段	施工图设计	
专业负责人	李亚东　梁毅		审核人	董威		图号	2021W039-SS0604-DQ18-01	
设　计　人	王聪聪		审定人	强百祥		日期	2021.10	比例