



说明:

- 单位以毫米计, 高程以米计。
- 摄像机距所在平面2.5米挂墙安装。具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
- 正常不带电的各电气设备金属外壳要求可靠接地。
- 摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
- 门禁前端控制器至各终端设备的线缆由门禁供货商提供, 并接受火灾报警信号当火灾报警时需解锁门禁。
- 门禁系统、视频系统、无线WIFI系统招标后需由厂家进行二次深化设计。

北京市市政工程设计研究总院有限公司

珠三角水资源配置工程东莞配套松山水厂一期工程
加药间、次氯酸钠间、监控中心及主变配电室BP02
监控中心及主变配电室BP02 二层信息化仪表平面图