广东省施工图数字化审查专用
出图
设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图
机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑 结构 电气 给排水 工艺 暖通



说明：

1、阀门井盖使用球墨铸铁材质（DN50及以下阀门宜采用方形阀门盖，DN50以上阀门宜采用圆形阀门盖）。
2、井盖上部权属单位名称字高40，凸5mm；报障电话字高25，凸5mm。
3、图中所有尺寸单位：mm。
4、车行道上井盖采用D400级重型井盖；绿化带、人行道及巷道上采用C250级轻型井盖。井盖标高与路面平齐，位于绿化带中的井盖高出地面0.2m。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司					
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）					
审　定	薛　昆		校　核	刘健辉		子项名称	居岐社区					
审　核	崔　壮		设　计	杨　宁		给水阀门井盖大样图						
项目负责人	袁　琳		制　图	杨　宁		阶　段	施工图	专　业	给排水	比　例		
专业负责人	梁　伟		日　期	2023.12	图　号	HM-JQ-SS-16		工程编号	DG2023P021S	版　次	A	