广东省施工图数字化审查专用

出图
设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸

审图
机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查


N
DN200、22.5°+11.25°水平弯头（球墨铸铁）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200盘插短管（球墨铸铁）
设支墩
保护现状DN80给水管1处（方案一）
保护现状200x200通信管1处（方案四）
DN200排泥井
X=2525639.156
Y=38472189.310
JQDPN114-1
8.826
7.229
DN200x80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80x50异径管（PE）
DN200、22.5°+11.25°水平弯头（球墨铸铁）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200盘插短管（球墨铸铁）
设支墩
X=2525639.010
Y=38472185.010
JQD114
8.872
7.229
保护现状DN800雨水管1处（方案一）
保护现状DN150通信管1处（方案四）
保护现状1200x800电力管1处（方案四）
保护现状DN200给水管1处（方案一）
保护现状700x500电力管1处（方案四）
保护现状DN200燃气管1处（方案七）
DN200、90°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
X=2525638.496
Y=38472169.877
JQD113
9.034
7.192
X=2525641.000
Y=38472217.433
8.951
JQD117
7.308
保护现状DN300污水管1处（方案一）
DN200x100、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
设支墩
X=2525641.232
Y=38472249.368
8.852
JQD118
7.385
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状300x100电力管1处（方案四）
保护现状DN600污水管1处（方案一）
保护现状1000x1100雨水方沟1处（方案一）
X=2525642.320
Y=38472381.740
9.822
JQD119
8.768
DN200-132
DN200-21
DN200-32
DN200-24
DN200-5
DN200-17
DN200x100、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
设支墩
X=2525621.413
Y=38472170.047
JQD112
8.984
7.506
JQD115
8.777
7.250
X=2525639.313
Y=38472193.946
8.751
JQD116
7.258
X=2525640.818
Y=38472196.711
保护现状1000x1100雨水方沟1处（方案一）
De110-8
De110-17
De110-18
De110-25
De110-2
De110-19
De63-2
De32-1
De90-1
De63-1
De90-2
JQD148
8.845
E:7.200
S:8.091
JQD141
8.682
7.122
X=2525629.281
Y=38472231.246
X=2525629.409
Y=38472249.451
JQD142
8.609
7.122
X=2525629.585
Y=38472274.483
8.806
JQD146
7.985
X=2525627.539
Y=38472295.517
JQD144
8.716
7.679
X=2525627.543
Y=38472287.322
8.788
JQD145
7.923
X=2525627.546
Y=38472293.856
JQD143
8.620
7.201
X=2525627.473
Y=38472274.491
DN200、22.5°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
X=2525605.855
Y=38472170.046
8.616
JQD111
7.546
X=2525595.082
Y=38472156.942
JQD108
8.588
7.611
DN200-16
DN200-4
DN200-6
De63-2
保护现状DN150电力管1处（方案四）
保护现状DN50给水管1处（方案一）
8.620
JQD110
7.575
X=2525595.393
Y=38472166.712
DN200、22.5°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
8.548
JQD109
7.399
X=2525590.381
Y=38472162.932
DN200、90°水平弯头（球墨铸铁）x 2
设支墩x 2
JQD107
8.491
7.621
X=2525592.153
Y=38472154.593
DN200x80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80x50异径管（PE）
设支墩
JQD106
X=2525554.774
Y=38472124.494
DN200x80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80x50异径管（PE）
设支墩
保护现状DN800污水管1处（方案一）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
水泥
施工地
东莞弘电电子有限公司

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

图　例：

——	设计市政供水管	De110-8	PE管公称外径(mm)-长度(m)	㊟	市政主干路	⊗	闸阀井(或蝶阀井)	—J—	现状给水管
- - - -	设计巷道供水管	ϕ101.6x2-8	不锈钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)	(次)	市政次干路	△	排气阀井	—D—	现状电力管
— MF —	设计明敷供水管	DN100-8	球墨铸铁管公称直径(mm)-长度(m)	(支)	市政支路	▼	排泥阀井	—T—	现状通信管
(2x15)	原位更换水表(2户 DN15水表)	D108x6.3-8	钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)	(行)	人行道	▶	DMA流量计井	—W—	现状污水管
(Q15)	迁移并更换水表(1户 DN15水表)	Ⓐ A类巷道	Ⓒ C类巷道	(绿)	绿化带	●	现状消火栓	—Y—	现状雨水管
(F 5x20)	水表分水器(5户DN20水表)	Ⓑ B类巷道	Ⓓ D类巷道	▲	支墩	◎	设计供水立管	—R—	现状燃气管

节点编号		
JQA-1	X=530014.460	X轴坐标
	Y=360309.023	Y轴坐标
	2.490	设计地面标高(m)
	0.700	设计管中标高(m)

说明：

1、本图比例尺为1：500。
2、图示除管径、井径以毫米计外，其他均以米计。
3、本图坐标采用2000坐标系，高程采用1985国家高程基准。
4、巷道敷设做法详见各类巷道横断面大样图。
5、巷道内无物探资料的根据现场情况进行管线保护、迁改及高压线避让等方可施工。
6、市政道路与巷道的分界为巷道口阀门井后或市政管线三通件后，旧位置详见平面标识。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审定	薛昆	薛昆	校核	刘健辉	刘健辉	子项名称	居岐社区				
审核	崔壮	崔壮	设计	杨宁	杨宁	供水管道平面布置图					
项目负责人	袁琳	袁琳	制图	杨宁	杨宁	阶段	施工图	专业	给排水	比例	1:500
专业负责人	梁伟	梁伟	日期	2023.12	图号	HM-JQ-SS-08		工程编号	DG2023P021S	版次	A