



摄像机安装大样图

- 1.图中尺寸单位为毫米,高程为米。
- 2.图中所示各仪表的安装图仅为示意,以订货后厂家提供安装方式为准。所有分体式仪表变送器至传感器电缆为设备配套。
- 3.分体式仪表变送器箱立柱安装,箱下底距地1.4米。具体安装方法详见《建筑电气安装工程施工图集》。
- 4.图中的全部仪表设备接地端或外壳均与其附近接地干线可靠相连作好接地及等电位联结。
- 5.图中所有电缆的型号、长度详见电缆统计表。
- 6.电缆保护管敷设经过结构伸缩缝时,要求在伸缩缝两侧做电缆接线盒。
- 7.设备保护管出地面300mm,并作做防水弯头,电缆引出后穿金属软管连接设备。
- 8.控制箱(柜)等设备安装参见图集《建筑电气工程施工安装》(18D802)。

7						
6						
5						
4						
3		镀锌钢管	SC25	米	40	
2		AI高清低照度红外高速球型摄像机	智能型, 8寸室外球机, 400万	套	1	距地3.0米安装 配套安装附件
1		弱电信息机箱	含千兆工业级POE交换机、浪涌保护器等	台	1	距地1.4米安装 配套安装附件
序号	符号	名称	规格及型号	单位	数量	备注

主要设备材料表

项目(副)负责人	程树辉		校核人	李亚东		阶段	施工图设计		
专业负责人	胡田力		审核人	董威		图号	2021W231-SS0513-YZ04		
设 计 人	胡田力		审定人	强百祥		日期	2023. 11	比例	

