序号	用途	起点	终点	电缆		保护管		备注
				材料规格	长度(m)	管径	长度(m)	
三	仪表电缆							
YZ-01	信息箱EC-XB-1电源	分变配电室 UPS柜	信息箱EC-XB-1	YJV-1 3x4	80			
YZ-02	信息箱EC-XB-1信号	分变配电室 WO柜	信息箱EC-XB-1	4芯单模光纤	80			
YZ-03	视频GX-SP-1电源	信息箱EC-XB-1	视频GX-SP-1	YJV-1 3x2.5	5			
YZ-04	视频GX-SP-1信号	信息箱EC-XB-1	视频GX-SP-1	超五类屏蔽双绞线	5			
YZ-05								

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑(含超限高层)工程；市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至：2027年01月17日

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月31日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程
安防系统设计图
尾水泵房电缆清册

项目(副)负责人	程树辉		校核人	李亚东		阶段	施工图设计		
专业负责人	胡田力		审核人	董威		图号	2021W231-SS0513-YZ26		
设　计　人	胡田力		审定人	强百祥		日期	2023.11	比例	1:50