

气动执行器支架俯视图



气动执行器支架正视图



吸泥管支架俯视图



吸泥管支架正视图

说明：

1、高程为m，其余为mm。

2、因缺少原始资料，改造中各部件的加工尺寸需现场复核。工程量为暂定量，以现场实际发生数量为准。

3、所有钢结构的交界位置，满焊连接。

4、各部件材质均采用不锈钢304材质。

5、因吸泥管支架常年泡置在水池内，应定期检查立柱、横梁，斜撑，如锈蚀严重、或连接位置松动，应及时采取加固修补措施。

6、支架4条竖杆不可以拼接。

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑(含超限高层)工程;一类 市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至：2027年01月17日
2024年08月30日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）

排泥水设施标段-高埗水厂设计图

一期气动执行器支架、吸泥管支架大样图

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊		校核人	周川 李晓		阶段	施工图设计		
专业负责人	鲍 磊		审核人	单晓峻		图号	2023N121-SS0105-JX07		
设 计 人	鲍 磊		审定人	姚左钢		日期	2024.08	比例	1:25