广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年08月30日完成审查



三期排泥车改造平面图

序号	符号	名称	型号规格	单位	数量	备注
设备材料表						
1	AA	排泥车配电控制箱	系统成套，680x880x350mm	套	1	落地安装
2	NTSS	污泥浓度计二次仪表箱	含二次仪表、避雷器、接线端子等	台	3	距地1.4安装
3	NTSS	污泥浓度计	0~50g/L	台	3	国产，带自清洗装置，配4m管状安装支架
4	P	压力变送器	DC24V，0~1.0MPa，4-20mA信号输出	台	1	
5		镀锌钢管	SC32	米	50	
6		镀锌钢管	SC25	米	350	
7		扁平滑行电缆	4*6mm2	米	100	含配套安装附件

注：
1、排泥车控制箱及其以下的电缆由厂家成套供货。
2、三期排泥车一共2台，本图为1台改造设计图及材料表，其余1台改造参照此图。
3、排泥车改造立面图可参照四厂一期改造图纸。
4、新建排泥车及其机电设备等金属外壳应做可靠接地，与现状接地系统及等电位箱做可靠连接。

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏			
给水专业	赵东		
许春雷	鲍磊		
机械专业			

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）
排泥水设施标段一东城水厂设计图
三期排泥车改造电气平面图

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	校核人	赵申	阶段	施工图设计		
专业负责人	梁毅 胡田力	审核人	董威	图号	2023N121-SS0102-DQ06		
设计人	章富成	审定人	董威	日期	2024.08	比例	