



气动执行器支架俯视图




气动执行器支架正视图

说明：

- 1、高程为m，其余为mm。
- 2、因缺少原始资料，改造中各部件的加工尺寸需现场复核。工程量为暂定量，以现场实际发生数量为准。
- 3、所有钢结构的交界位置，满焊连接。
- 4、各部件材质均采用不锈钢304材质。
- 5、因吸泥管支架常年泡置在水池内，应定期检查立柱、横梁，斜撑，如锈蚀严重，或连接位置松动，应及时采取加固修补措施。
- 6、支架4条竖杆不可以拼接。



吸泥管支架俯视图



吸泥管支架正视图