



- 说明:
- 本次改造在高压室及高压电容器室考虑设置接地网,新设置接地网络与原有接地系统可靠相接。
  - 新设置接地网络与高压变频器室及低压室接地系统可靠相接。
  - 高压室接地网引出至室外并设置接地板。
  - 整个接地系统的接地电阻应小于4欧姆。

接地平面图

8						
7						
6						
5						
4	■	接地螺栓		块	5	
3		接地板	∅25镀锌圆钢L=2.5m	米	5	
2		接地干线	40x4镀锌扁钢	米	200	
1	MEB	等电位联接箱		台	1	
序号	符号	名称	规格 型号	单位	数量	备 注
设 备 材 料 表						
姚左钢	姚左钢	校核人	胡田力	阶段	施工图设计	
梁毅	梁毅	审核人	董威	图号	2023N121-SS0401-DQ09	
赵申	赵申	审定人	董威	日期	2024. 09	比例
						

项目(副)负责人

姚左钢

姚左钢

校核人

胡田力

胡田力

阶段

施工图设计

专业负责人

梁毅

梁毅

审核人

董威

董威

图号

2023N121-SS0401-DQ09

设计人

赵申

赵申

审定人

董威

董威

日期

2024. 09

比例