

旧取水泵房上层电气平面图 1:100



旧取水泵房下层电气平面图 1:100

序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
7						
6		低压控制柜拆除	旧设备拆除	面	5	
5		接地干线	扁钢40*4mm	米	25	热镀锌钢
4		电缆桥架	200*200mm	米	10	热镀锌钢
3		电缆桥架	300*150mm	米	20	热镀锌钢
2	A	就地控制箱	400*300*500mm(W*H*D)	面	1	壁挂安装，箱底距地面1.2米 实际尺寸以设备厂家二次深化为准
1	1AA1~5	低压柜	MNS2.0 600x800x2200	面	5	旧取水泵房整体替换

设 备 材 料 表

广东省施工图数字化审查专用

出图：设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2025年01月08日确认图纸

审图：机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

说明：

1.尺寸以毫米计，高程以米计。

2.卧管至设备处出地面0.2米，做防水弯头，电缆引出桥架、埋管后穿蛇皮管连接设备。

3.系统成套供货设备的线缆均由设备厂家提供，本设计只为其预留埋管，其出口位置可根据现场具体情况及成套设备厂家指导下进行调整。

4.桥架跨距≥2.0m且底部悬空时，底部应采用方钢或槽钢等做支撑。

5.构筑物内全部电气、仪表设备外壳及安全接地端子均与附近的接地扁钢引出点可靠相接。

6.图中所有桥架、电缆竖井中均敷设40x4镀锌扁钢，所有电气、仪表设备的金属外壳、结构钢筋、栏杆、金属部件、工艺金属管线等均须做好等电位联结。

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

万江水厂电气改造设计图

旧取水泵电气平面图

项目(副)负责人	姚左钢		校核人	胡田力		阶段	施工图设计		
专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0405-DQ07		
设 计 人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09	比例	