



接地平面图

说明:

1. 本次改造在高压室及高压电容器室考虑设置接地网，新设置接地网络与原有接地系统可靠相接。
2. 新设置接地网络与高压变频器室及低压室接地系统可靠相接。
3. 高压室接地网引出至室外并设置接地极。
4. 整个接地系统的接地电阻应小于4欧姆。

15						
14						
13						
12						
11						
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4	■	接地螺栓		块	7	
3		接地极	φ25镀锌圆钢L=2.5m	米	5	
2		接地干线	40x4镀锌扁钢	米	320	
1	MEB	等电位联接箱		台	1	
序号	符号	名称	规格 型号	单位	数量	备注

设备材料表

