



自然地面标高	5.640	5.640	5.640	5.702	5.702	5.702	5.720	5.715	5.702	5.692	5.630	5.630	5.630	5.630	5.642	5.648
设计地面标高	5.640	5.640	5.640	5.702	5.702	5.702	5.720	5.715	5.702	5.692	5.630	5.630	5.630	5.630	5.642	5.648
设计管内底标高	4.140	4.140	4.140	4.220	4.220	4.220	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.148	4.148
管径及坡度	2x1MPPφ200		2x1MPPφ200		2x1MPPφ200		2x1MPPφ200		2x1MPPφ200		2x1MPPφ200		2x1MPPφ200		2x1MPPφ200	
平面距离	L=6		L=56		L=74		L=95		L=95		L=95		L=93(24)		L=93(24)	
井编号	GD-1		GD-2		GD-3		GD-4		GD-4		GD-4		GD-5		GD-5	
管道基础	砂石基础															
管中埋深	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
道路桩号																

高压电力管横断面图

审核人

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

石排水厂电气改造设计图

电力外线平面及纵断图

项目(副)负责人

姚左钢

姚左钢

校核人

胡田力

胡田力

阶段

施工图设计

专业负责人

梁毅

梁毅

审核人

董威

董威

图号

2023N121-SS0409-DQ24-06

设计人

赵申

赵申

审定人

董威

董威

日期

2024. 09

比例

