广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2025年01月08日确认图纸

审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

开关柜编号		DR1/DR2	
10KV系统无功补偿 一次接线方案			
外形尺寸（宽x深x高）mm		1200/1600/2500	1
主要元件列表	高压熔断器	BRN-12/50A	3
	电流互感器	LZZBJ9-10	2
	避雷器	HY5WR-17/45	3
	放电线圈	FDDC 11/√3-1.7-1	3
	高压真空接触器	AWVC-12-400A	1
	电力电容器	AWC5-200S-H6350	3
	电抗器	AWL-600-H11-6	1
	带电显示器	DXN-12	1
	隔离开关	GN24-12/630A	1
	保护单元	AWECP-II	1
	容量/Kvar	安装容量600Kvar	
备　注			

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

市第四水厂电气改造设计图

10kV电容补偿系统图

项目(副)负责人	姚左钢		校核人	胡田力		阶段	施工图设计	
专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0402-DQ05	
设 计 人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09	比例