



防鼠板大样图

图中所用材料均为304不锈钢
新建门和更换门的位置设置挡鼠板

审核人

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)
石龙黄洲水厂电气改造设计图
挡鼠板大样

项目(副)负责人	姚左钢	姚左钢	校核人	张邓霖	张邓霖	阶段	施工图设计		
专业负责人	闫京涛	闫京涛	审核人	闫京涛	闫京涛	图号	2023N121-SS0408-JG05		
设计人	王金鹏	王金鹏	审定人	陈明翰	陈明翰	日期	2024.09	比例	1:100

