


1. 经调研, 此配电室地面有局部下沉, 建筑结构专业需考虑地面平整, 地面考虑设计A级防火地坪漆。
2. 低压配电室及电容器室现状门均需要更换, 按乙级防火门考虑。
3. 暖通专业考虑通风散热, 散热量见图纸。
4. 门、窗、地面及暖通等专业设备设施改造详见结构及暖通专业图纸。
5. 高压室、低压配电室及电容器室需考虑墙面粉刷。



序 号	名 称	规格与型号	单位	数量	备 注
1	磷酸铵盐灭火器	MF/ABC5 充装量5kg	具	12	配套灭火器箱
2					

改造后电气平面图