







1. 建筑结构专业需考虑高压配电室、低压配电室、变压器室的墙面、地面平整和墙面粉刷、变压器基础。
2. 暖通专业考虑通风散热。
3. 动力箱至暖通设备采用明敷管径至设备处。
4. 接地系统与原有接地系统可靠相连, 接地电阻小于4欧姆。

序 号	名 称	规格与型号	单位	数量	备 注
1	降温空调机	室内机 Q _★ =10.8kW N _★ =0.35kW 220V 室外机 N _★ =3.45kW 380V	台	1	
2	磷酸铵盐灭火器	MF/ABC5 充装量5kg	具	8	配接灭火器箱

19		PVC管	φ25	米	100	
18		镀锌钢管	SC32	米	20	
17		空调插座	220V, 16A	个	1	
16		电力电缆	YJV-1 4x4	米	60	
15		电力电缆	YJV-1 3x2.5	米	60	
14		电力电缆	YJV-1 5x10	米	30	
13		动力箱	400x500x300mm	台	1	
12		接地螺栓		块	4	
11		接地板	φ25镀锌圆钢L=2.5m	米	5	
10		接地干线	50x5镀锌扁钢	米	100	
9		接地干线	40x4镀锌扁钢	米	150	
8		等电位联接箱		台	1	
7		安键环	满足供电局验收要求	平米	90	
6		地面平整改造	A级防火地坪漆	平米	60	
5		变压器拆除	旧设备拆除, 800kVA	台	2	
4		低压柜拆除	旧设备拆除	面	17	
3		低压母线桥	I=1600A	米	40	
2		低压柜	MNS2.0 800x 800x 2200mm	面	15	
1		变压器	SCB14-800kVA	台	2	
序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注

设备材料表									
姚左钢	姚左钢	校核人	胡田力	胡田力	阶段	施工图设计			
梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0402-DQ10			
赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024. 09	比例		

