| 安健环名称 | 图例 | 安健环名称 | 图例 |
|---|---|---|---|
| 禁止标志 | 未经许可不得入内　禁止攀登　高压危险　禁止合闸 有人工作　禁止烟火 | 电房门牌 | 上边条配深蓝色（C100 M69）<br>"中国南方电网"标志尺寸为160×28<br>黑体<br>400<br>70<br>320<br>250<br>10kV<br>XXXX配电站<br>（XXXXX室/房）<br>"服务热线"字样为黑体,48号<br>"XX供电局"字样为黑体,32号<br>"10kV"字样为黑体,72号,居中<br>"XXX配电站(XXXXX室/房)"<br>字样为黑体,,左右居中布置,分别为120号字，80号字<br>制作材质：反光铝板丝印（户外漆） |
| 警告标志 | 止步 高压危险　当心触电 | 电房上墙图牌 | 坚决与<br>"违章、麻痹、不负责任"<br>三大安全敌人作斗争<br>安全警语告示牌<br>电房工作须知<br>1、未经运行部门同意，不得私自进入电房；<br>2、进入电房施工，要办理有关许可证件；<br>3、进入电房禁止吸烟，保持房内整洁卫生，不随杂物；<br>4、巡视人员检查电房时，应按电房检查记录卡内容认真对照检查记录；<br>5、开关操作要按有关操作制度执行，操作时认真核对名称开关位置，每次操作应在现记录在开关操作记录簿上。<br>进入电房工作须知告示牌<br>金湖宿舍楼公用配电站10kV一次结线图<br>601 602 801 802<br>60140 60240 80140 80240<br>北苑大厦配电站0.4kV一次结线图<br>P01 P02 P03 P04 P05 |
| 其他标志牌 | 240 220 300 280 必须戴安全帽<br>240 220 300 280 注意通风<br>330 300 紧急出口 EXIT<br>350 300 紧急出口 EXIT | | |
| 架空线路标志牌<br>户外刀闸标志牌 | 周溪站 10kV XXX 线 # XXX 塔 XXXX 开关<br>周溪站 10kV顺源线三和市支线 # 1 塔 1T11 刀闸 | 配电柜顶部标识 | 80 60 10kV 黑体100号 上下左右居中<br>80 60 G01 黑体100号 上下左右居中<br>120 60 进线柜 黑体90号 上下左右居中<br>80 60 0.4kV 黑体100号 上下左右居中<br>80 60 P01 黑体100号 上下左右居中<br>120 60 计量柜 黑体90号 上下左右居中 |
| 10kV电缆线路标志 | 110kV白马站 10kV XXX 线<br>电缆型号：YJV -3×300mm²<br>电缆编号：XXXXXX<br>电缆名称：XXX电缆分接箱XXX开关至XXX电缆分接箱XXX开关电缆 | | |
| 消防设备标识<br>安全警示线 | 350 300 灭火器<br>设备屏 300~500<br>设备屏 300~500 | 变压器标志牌<br>接地端标注牌 | 320 300 200 180 名称:XXXX配电站变压器 铭线:10kV XXFXX 型号:S11-M.R-500kVADyn11 10±2×2.5%/0.4kV<br>50 接地端 |

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年09月20日确认图纸

审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月20日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)
石排水厂电气改造设计图
安健环制作标示牌

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(副)负责人 | 姚左钢 | | 校核人 | 胡田力 | | 阶段 | 施工图设计 |
| 专业负责人 | 梁毅 | 梁毅 | 审核人 | 董威 | | 图号 | 2023N121-SS0409-DQ19 |
| 设 计 人 | 赵申 | 赵申 | 审定人 | 董威 | | 日期 | 2024.09 |
| | | | | | | 比例 | |