

附注:

- 1、除钢筋直径以毫米为单位外?本图尺寸以厘米为单位。
- 2、水泥混凝土面层修复应不小于原有面层厚度。
- 3、路面修复时应分层施工?检验;当现场路面厚度不满足原设计规范时?可参照本图路面结构进行施工?并进行抽芯检测?达到规范要求。
- 4、过渡板顶面应设横向拉槽。拉杆采用HRB400级钢筋。
- 5、图中现状砼路面结构仅作示意?应以已建路面实际结构为准。

会签栏

 北京市市政工程设计研究总院有限公司


东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

石排水厂电气改造设计图

破路恢复大样图


项目(副)负责人

姚左钢



校核人

胡田力




阶段

施工图设计

专业负责人

梁毅



审核人

董威




图号

2023N121-SS0409-DQ33

设计人

赵申



审定人

董威



日期

2024.09

比例

