会签栏															

编　号	用　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
一、	动力电缆								
D4SC-01	1#配水泵电源	YJV-10kV-3x70	一期配水泵房高压柜G17	1#配水泵软启动柜RQ01	沟、桥架、管	30	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-02	1#配水泵电源	YJV-10kV-3x70	1#配水泵软启动柜RQ01	1#配水泵	沟、桥架、管	60	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-03	1#配水泵电源	YJV-10kV-3x70	1#配水泵软启动柜RQ01	1#配水泵高压补偿柜	沟、桥架、管	30	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-04	2#配水泵电源	YJV-10kV-3x70	一期配水泵房高压柜G13	2#配水泵软启动柜RQ02	沟、桥架、管	30	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-05	2#配水泵电源	YJV-10kV-3x70	2#配水泵软启动柜RQ02	2#配水泵	沟、桥架、管	70	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-06	2#配水泵电源	YJV-10kV-3x70	2#配水泵软启动柜RQ02	2#配水泵高压补偿柜	沟、桥架、管	30	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-07	1#配水泵变压器电源	YJV-10kV-3x70	一期配水泵房高压柜G02	1#配水泵变压器	沟、桥架、管	50	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-08	2#配水泵变压器电源	YJV-10kV-3x70	一期配水泵房高压柜G09	2#配水泵变压器	沟、桥架、管	50	10kV	含终端头制作	一期配水泵房
D4SC-09									
D4SC-10	滤池1#鼓风机电源	YJV-1kV-3x185+1x95	滤池低压柜AA10	滤池1#鼓风机	沟、桥架、管	50	380		
D4SC-11	滤池2#鼓风机电源	YJV-1kV-3x185+1x95	滤池低压柜AA13	滤池2#鼓风机	沟、桥架、管	60	380		
D4SC-12	滤池1#反冲洗泵电源	YJV-1kV-3x95+1x50	滤池低压柜AA11	滤池1#反冲洗泵	沟、桥架、管	70	380		
D4SC-13	滤池2#反冲洗泵电源	YJV-1kV-3x95+1x50	滤池低压柜AA14	滤池2#反冲洗泵	沟、桥架、管	80	380		
D4SC-14	滤池3#反冲洗泵电源	YJV-1kV-3x95+1x50	滤池低压柜AA15	滤池3#反冲洗泵	沟、桥架、管	90	380		
D4SC-15									
D4SC-16	滤池1#鼓风机控制	KVVP 14x1.5	滤池低压柜AA10	1#鼓风机现场控制箱	沟、桥架、管	50	380		
D4SC-17	滤池2#鼓风机控制	KVVP 14x1.5	滤池低压柜AA13	2#鼓风机现场控制箱	沟、桥架、管	60	380		
D4SC-19	滤池1#反冲洗泵控制	KVVP 14x1.5	滤池低压柜AA11	1#反冲洗泵现场控制箱	沟、桥架、管	70	380		
D4SC-20	滤池2#反冲洗泵控制	KVVP 14x1.5	滤池低压柜AA14	2#反冲洗泵现场控制箱	沟、桥架、管	80	380		
D4SC-21	滤池3#反冲洗泵控制	KVVP 14x1.5	滤池低压柜AA15	3#反冲洗泵现场控制箱	沟、桥架、管	90	380		
D4SC-22									
D4SC-23	投药车间1#排水泵电源	YJV-1kV-3x35+1x16	滤池低压柜AA4	1#排水泵	沟、桥架、管	140	380		
D4SC-24	投药车间2#排水泵电源	YJV-1kV-3x35+1x16	滤池低压柜AA5	2#排水泵	沟、桥架、管	160	380		
D4SC-25									
D4SC-26	投药车间配电系统1#接地干线	接地扁钢-50x5	一期滤池低压柜接地点	投药车间配电系统	沟	200			
D4SC-27	投药车间配电系统2#接地干线	接地扁钢-50x5	二期滤池低压柜接地点	投药车间配电系统	沟	300			

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2025年01月08日确认图纸

审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：一类房屋建筑（含超限高层）工程、一类市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

市第四水厂电气改造设计图

市第四水厂电缆清册

设计人	专业负责人	项目(副)负责人	姚左钢
赵申	梁毅	梁毅	姚左钢
赵申	梁毅	校核人	姚左钢
审定人	审核人	胡田力	
董威	董威	胡田力	
董威	董威	胡田力	
日期	图号	阶段	施工图设计
2024.09	2023N121-SS0402-DQ02		
比例			