



- 说明：
- 1. 在开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场所（如穿越河流，湖泊，重要交通干线，重要建筑物的地下管线），宜采用顶管的敷设方式。
  - 2. 电缆顶管施工时，采用HDPE管或MPP管，管道连接时采用热熔连接。
  - 3. 施工前应进行复测，核实地下管线的数据是否准确，如数据有误应及时通知设计。
  - 4. 施工时应控制好电缆管与其他管线的净距，避免破坏其他地下管线。
  - 5. 施工单位也可根据实际情况提出可行的施工方案，施工前提交设计确认。
  - 6. 工作井根据实际要求施工。

排管材料	厚度(mm)	顶管长度 L
HDPE 管	8	80米 ≤ L
HDPE 管	10	80米 < L ≤ 120米
HDPE 管	12	120米 < L ≤ 160米
MPP 管	8	80米 L
MPP 管	10	80米 < L ≤ 120米
MPP 管	12	120米 < L ≤ 160米