


开关柜编号		DR05/6/7/8	
10KV系统无功补偿 一次接线方案			
外形尺寸（宽x深x高）mm		1000/1600/2500	1
主 要 元 件 列 表	高压熔断器	BRN-12/35A	3
	电流互感器	LZZBJ9-10	2
	避雷器	HY5WR-17/45	3
	放电线圈	FDCC 11/√3-1.7-1	3
	高压真空接触器	12-400A	1
	电力电容器	150S-H6350	3
	电抗器	270-H11-6	1
	带电显示器	DXN-12	1
	隔离开关	GN24-12/630A	1
	保护单元	AWECP-II	1
容量/Kvar		总容量270Kvar	
备 注			

开关柜编号		DR01/2/3/4	
10KV系统无功补偿 一次接线方案			
外形尺寸（宽x深x高）mm		1000/1600/2500	1
主要元件列表	高压熔断器	BRN-12/40A	3
	电流互感器	LZZBJ9-10	2
	避雷器	HY5WR-17/45	3
	放电线圈	FDCC 11/√3-1.7-1	3
	高压真空接触器	12-400A	1
	电力电容器	160S-H6350	3
	电抗器	480-H11-6	1
	带电显示器	DXN-12	1
	隔离开关	GN24-12/630A	1
	保护单元	AWECP-II	1
容量/Kvar		总容量480Kvar	
备 注			