会签栏															

北京市市政工程设计研究总院有限公司

编　号	用　　途	型 号 及 规 格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注
一、	动力电缆								
D302-01	3#配水泵电源	YJV22-10KV 3x70	高压柜G05	3#配水泵变频器	沟、桥架、管	50	10kV	含终端头制作	配水泵房
D302-02	3#配水泵电源	BP-YJV22-10KV 3x70	3#配水泵变频器	3#配水泵	沟、桥架、管	60	10kV	含终端头制作	配水泵房
D302-03	4#配水泵电源	YJV22-10KV 3x70	高压柜G13	4#配水泵变频器	沟、桥架、管	50	10kV	含终端头制作	配水泵房
D302-04	4#配水泵电源	BP-YJV22-10KV 3x70	4#配水泵变频器	4#配水泵	沟、桥架、管	60	10kV	含终端头制作	配水泵房
D302-05	2#配水泵补偿电源	YJV22-10KV 3x70	高压柜G08	2#配水泵高压补偿柜	沟、桥架、管	30	10kV	含终端头制作	配水泵房
D302-06	动力箱电源	YJV-1 5x10	低压柜	动力箱	沟、桥架、管	40	380		
D302-07	3#高压变频器通讯	4芯单模光纤	配水泵房主站PLC1	3#高压变频器	沟、管	100	~		配水泵房
D302-08	4#高压变频器通讯	4芯单模光纤	配水泵房主站PLC1	4#高压变频器	沟、管	100	~		配水泵房
D302-09	3#高压变频器控制	KVVP 10x1.5	配水泵房主站PLC1	3#高压变频器	沟、管	50	~		配水泵房
D302-10	4#高压变频器控制	KVVP 10x1.5	配水泵房主站PLC1	4#高压变频器	沟、管	50	~		配水泵房
D302-11	3#高压变频器控制	KVVP 14x1.5	3#高压变频器	3#水泵就地控制箱	沟、管	60	~		配水泵房
D302-12	4#高压变频器控制	KVVP 14x1.5	4#高压变频器	4#水泵就地控制箱	沟、管	70	~		配水泵房
D302-13	1#配水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	1#水泵就地控制箱	沟、管	50	~		配水泵房
D302-14	2#配水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	2#水泵就地控制箱	沟、管	50	~		配水泵房
D302-15	5#配水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	5#水泵就地控制箱	沟、管	90	~		配水泵房
D302-16	6#配水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	6#水泵就地控制箱	沟、管	100	~		配水泵房
D302-17									
D302-18	新增取水泵电源	YJV22-10KV 3x70	高压柜G11	新增高压补偿柜	沟、桥架、管	30	10kV	含终端头制作	取水泵房
D302-19	新增取水泵电源	YJV22-10KV 3x70	新增高压补偿柜	新增取水泵	沟、桥架、管	70	10kV	含终端头制作	取水泵房
D302-20	新增取水泵控制	KVVP 10x1.5	取水泵房主站PLC	新增高压补偿柜	沟、管	50	~		取水泵房
D302-21	新增取水泵控制	KVVP 14x1.5	取水泵房主站PLC	新增高压补偿柜	沟、管	50	~		取水泵房
D302-22	新增取水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜G11	新增取水泵就地控制箱	沟、管	70	~		取水泵房
D302-23	现况1#水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	1#取水泵就地控制箱	沟、管	80	~		
D302-24	现况2#水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	2#取水泵就地控制箱	沟、管	90	~		
D302-25	现况3#水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	3#取水泵就地控制箱	沟、管	100	~		
D302-26	现况4#水泵控制	KVVP 14x1.5	高压柜	4#取水泵就地控制箱	沟、管	110	~		
D302-27	5#取水泵DN1000电动蝶阀电源	YJV-1 5x2.5	现状取水泵房低压柜	5#取水泵DN1000电动蝶阀	沟、管	100	380		
D302-28	5#取水泵DN1000电动蝶阀控制	KVVP 14x1.5	取水泵房主站PLC8	5#取水泵DN1000电动蝶阀	沟、管	60	~		
D302-29									
D302-30									
D302-31									
D302-32									
D302-33									
D302-34									
D302-35									
D302-36									

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年08月29日确认图纸

审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类房屋建筑（含超高层）工程、一类市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月03日完成审查

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）
东城水厂高压变频器改造设计图
电缆清册

项目(副)负责人	姚左钢	鲍磊						
专业负责人	梁毅	胡田力	梁毅	鲍磊				
设 计 人	薛培		薛培					
校核人	赵申							
审核人	董威							
审定人	李成							
阶段	施工图设计							
图号	2023N121-SS020402-DQ02							
日期	2024.08							
比例								