








说明：
1、单位：高程为米，其余为毫米。
2、混凝土基础做法详见结构专业图纸，本图仅表示基础尺寸。
3、水泵、电机在混凝土基础就位后，再进行二次浇筑。
4、混凝土基础、二次浇筑尺寸为暂定，施工前需要根据采购的水泵安装导图，对混凝土基础、二次浇筑进行调整。
5、水泵安装按照GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》及设备厂家安装手册进行。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）		项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊		姚磊	校核人	周川 李晓		周川	阶段	施工图设计		
	市第四水厂水泵、阀门、接头改造设计图		专业负责人	鲍磊		鲍磊	审核人	单晓峻		单晓峻	图号	2023N121-SS020201-JX05		
	一期滤池反冲洗泵安装示意图		设计人	鲍磊		鲍磊	审定人	姚左钢		姚左钢	日期	2024.08	比例	