

制水分公司水质仪表类物资清单及预算表

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	估算单价（元）	估算总金额（元）	备注
1	在线余氯仪	量程：0～5mg/L，测量精度：±5%或±0.005mg/L取大者，测量原理：DPD比色法，模拟输出：4～20mA，电源：220VAC，包括控制器、传感器、流通组件，可以通过切换试剂实现测量总氯或余氯	台	3	¥42,000.00	¥126,000.00	建议品牌：哈希、赛默飞、斯旺，一、二、三期滤后水余氯仪更换用

¥126,000.00