



- 1.设备供应厂家需参照此系统图,成套提供设备,必要时进行二次深化。
- 2.单根Modbus总线上串接电力监控设备应 ≤ 15 台。
- 3.各配电室的通信管理机安装于PLC柜内。