













图例：

- | | | | | | | | |
|---|--------|---|------|---|------|---|-------|
|  | Y型过滤器 |  | 手动蝶阀 |  | 安全阀 |  | 标定缓冲器 |
|  | 电动球/蝶阀 |  | 手动球阀 |  | 防脉冲器 |  | 压力变送器 |
|  | 电磁流量计 |  | 背压阀 |  | 截止阀 |  | 泄水阀 |

说明：

1. 次氯酸钠加注系统采用成套设备, 本图仅作成套设备引进的条件设置。
2. 次氯酸钠加注采用正进水加注, 自动控制。
3. 该投加系统配置及泵量程已按水厂运行要求设置。

