


二期滤池安防平面图

比例 1:1000.

注:本工程无安装详图,图纸中仅体现埋管管线敷设路由,电缆规格与长度参见电缆清册与材料表,为实际测量结果。

比例 1:1000.

摄像机、门禁等室内明敷管线以及外端明敷采用PVC管材,埋管过路处采用镀锌钢管型,详见设计图纸。



C4 以太网光纤(4芯单模)
W6 六类屏蔽以太网双绞线

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	人脸识别一体机门禁系统	门禁系统配套	套	4	距地面1.4米安装
2	原有摄像机前端箱	原交换机箱改造	个	2	
3	枪型摄像机	枪机设备	个	3	距地面3.0m安装
4	防爆枪型摄像机	枪机设备	个	2	距地面3.0m安装
5	重型PVC管	φ25	米	40	
6					
7					
8					
9					
10					
11					