

										数量	电压	参考图号	备注
编号	用 途	型 号 及 规 格	起 点	终 点	敷 设 方 式	(M)	(V)						
L03-01	一、摄像机电源信号电缆												
L03-02	取水泵房1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	石灰间新增摄像机前端箱	取水泵房1#枪型摄像机	管	30	~						
L03-03	取水泵房2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	石灰间新增摄像机前端箱	取水泵房2#枪型摄像机	管	30	~						
L03-04	取水泵房3#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	石灰间新增摄像机前端箱	取水泵房3#枪型摄像机	管	30	~						
L03-05	取水泵房4#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	旧取水泵房新增现场视频交换机	取水泵房4#枪型摄像机	管	20	~						
L03-06	取水泵房5#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	旧取水泵房新增现场视频交换机	取水泵房5#枪型摄像机	管	20	~						
L03-07	取水泵房6#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	旧取水泵房新增现场视频交换机	取水泵房6#枪型摄像机	管	80	~						
L03-08	取水泵房1#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	石灰间新增摄像机前端箱	取水泵房1#防爆枪型摄像机	管	60	~						
L03-09	取水泵房2#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	石灰间新增摄像机前端箱	取水泵房2#防爆枪型摄像机	管	50	~						
L03-10	取水泵房3#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	石灰间新增摄像机前端箱	取水泵房3#防爆枪型摄像机	管	40	~						
L03-11													
L03-12	加药间1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间1#枪型摄像机	管	20	~						
L03-13	加药间2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间2#枪型摄像机	管	20	~						
L03-14	加药间1#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间1#防爆枪型摄像机	管	80	~						
L03-15	加药间2#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间2#防爆枪型摄像机	管	60	~						
L03-16	加药间3#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间3#防爆枪型摄像机	管	30	~						
L03-17	加药间4#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间4#防爆枪型摄像机	管	20	~						
L03-18	加药间5#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间5#防爆枪型摄像机	管	30	~						
L03-19	加药间6#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间6#防爆枪型摄像机	管	50	~						
L03-20	加药间7#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间7#防爆枪型摄像机	管	60	~						
L03-21	加药间8#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	加药间新增摄像机前端箱	加药间8#防爆枪型摄像机	管	80	~						
L03-22													
L03-23	三期配水泵房1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配水泵房原交换机箱	三期配水泵房1#枪型摄像机	管	80	~						
L03-24	三期配水泵房2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配水泵房原交换机箱	三期配水泵房2#枪型摄像机	管	60	~						
L03-25	三期配水泵房3#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配水泵房原交换机箱	三期配水泵房3#枪型摄像机	管	60	~						
L03-26	三期配水泵房4#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配水泵房原交换机箱	三期配水泵房4#枪型摄像机	管	80	~						
L03-27	三期配水泵房5#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配水泵房原交换机箱	三期配水泵房5#枪型摄像机	管	80	~						
L03-28	三期配电房1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配电房新增摄像机前端箱	三期配电房1#枪型摄像机	管	60	~						
L03-29	三期配电房2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	三期配电房新增摄像机前端箱	三期配电房2#枪型摄像机	管	10	~						
L03-30													
L03-31	二期配电房1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	二期配电房新增摄像机前端箱	二期配电房1#枪型摄像机	管	50	~						
L03-32	二期配电房2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	二期配电房新增摄像机前端箱	二期配电房2#枪型摄像机	管	30	~						
L03-33	二期配电房3#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	二期配电房新增摄像机前端箱	二期配电房3#枪型摄像机	管	20	~						
L03-34	二期配电房4#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	二期配电房新增摄像机前端箱	二期配电房4#枪型摄像机	管	20	~						
L03-35													
L03-36	二期配水泵房1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	二期配水泵房新增现场视频交换机	二期配水泵房1#枪型摄像机	管	30	~						
L03-37	二期配水泵房2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	二期配水泵房新增现场视频交换机	二期配水泵房2#枪型摄像机	管	40	~						
L03-38													
L03-39	次氯酸钠间1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间1#枪型摄像机	管	80	~						
L03-40	次氯酸钠间2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间2#枪型摄像机	管	60	~						
L03-41	次氯酸钠间1#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间1#防爆枪型摄像机	管	80	~						
L03-42	次氯酸钠间2#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间2#防爆枪型摄像机	管	80	~						
L03-43	次氯酸钠间3#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间3#防爆枪型摄像机	管	40	~						
L03-44	次氯酸钠间4#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间4#防爆枪型摄像机	管	40	~						
L03-45	次氯酸钠间5#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间5#防爆枪型摄像机	管	40	~						
L03-46	次氯酸钠间6#防爆枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	次氯酸钠间新增现场视频交换机	次氯酸钠间6#防爆枪型摄像机	管	40	~						
L03-47													
L03-48	中控室1#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室新增现场视频交换机	中控室1#枪型摄像机	管	60	~						
L03-49	中控室2#枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室新增现场视频交换机	中控室2#枪型摄像机	管	60	~						
L03-50	大门口枪型摄像机电源信号	六类屏蔽以太网双绞线	大门口门卫室原有交换机	大门口枪型摄像机	管	90	~						
L03-51													
L03-52	化验危化品室防爆半球摄像机电源	YJV-1 3*2.5	化验室照明箱	化验危化品室防爆半球摄像机	管	50	220V						
L03-53	化验危化品室防爆半球摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	化验室原有交换机	化验危化品室防爆半球摄像机	管	50	~						
L03-54													

[illegible]

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自标集成标段） 万江水厂自控、安防改造设计图 安防系统电缆清册	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚磊	鲍磊	审核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030401-YZ02		
		设 计 人	薛培	薛培		审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例	