



注：本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

摄像机、门禁等室内明敷管线以及外墙明敷采用PVC管材，埋管过路处采用镀锌钢管型，详见设计图纸。

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------|--------|--------|----|----|----|------------------------|----|---|
|  北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） | | 项目(副)负责人 | 姚左钢 鲍磊 | 姚左钢 鲍磊 | 赵申 | 赵申 | 阶段 | 施工图设计 | |  |
| | 高埗水厂安防改造设计图 | | 专业负责人 | 胡田力 梁毅 | 胡田力 梁毅 | 董威 | 董威 | 图号 | 2023N121-SS030602-YZ04 | | |
| | 安防设备点位布置图 | | 设计人 | 薛培 | 薛培 | 董威 | 董威 | 日期 | 2024. 08 | 比例 | |
| | | | 审定人 | | | 董威 | 董威 | | | | |