



- 图例:
- | | | | |
|--------|------|------|-------|
| Y型过滤器 | 手动蝶阀 | 安全阀 | 标定缓冲器 |
| 电动球/蝶阀 | 手动球阀 | 防脉冲器 | 压力变送器 |
| 电磁流量计 | 背压阀 | 截止阀 | 泄水阀 |

- 说明:
- 次氯酸钠加注系统采用成套设备, 本图仅作成套设备引进的条件设置。
 - 次氯酸钠加注采用正进水加注, 自动控制。
 - 该投加系统配置及泵量程已按水厂运行要求设置。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程 (自控集成标段)项目(副)负责人 姚左钢 鲍磊									
	专业负责人 韩宝平 许春蕾									
	设计人 杜梦婵									
	审核人 周川 李晓									
东 莞 市 供 水 设 施 更 新 改 造 项 目 - 水 厂 设 备 及 工 艺 改 造 工 程 (自 控 集 成 标 段) 项 目 (副) 负 责 人			校 核 人			周 川 李 晓			段 阶	
石 碣 水 厂 加 药 系 统 改 造 设 计 图			审 核 人			单 晓 峻			图 号	
次 氯 酸 钠 投 加 系 统 图			审 定 人			姚 左 钢			日 期	
									比 例	
									示 意	