



[illegible]

编 号	用 途	型 号 及 规 格	起 点	终 点	敷设方式	数量 ( 米 )	电压 种类	参考图号	备 注
A302-82	5#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	2#摄像机前端箱	5#门禁	管	5	220		
A302-83	5#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	5#门禁	管	5	~		
A302-84	6#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	2#摄像机前端箱	6#门禁	管	10	220		
A302-85	6#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	6#门禁	管	10	~		
A302-86	7#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	2#摄像机前端箱	7#门禁	管	20	220		
A302-87	7#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	7#门禁	管	20	~		
A302-88	3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	3#枪型摄像机	管	30	~		
A302-89	4#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	4#枪型摄像机	管	10	~		
A302-90	5#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	5#枪型摄像机	管	10	~		
A302-91	6#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	6#枪型摄像机	管	15	~		
A302-92	7#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	7#枪型摄像机	管	30	~		
A302-93	8#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	8#枪型摄像机	管	40	~		
A302-94									
A302-95	提升泵房及配电室安防电缆								
A302-96	1#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	提升泵房及配电室UPS柜	1#摄像机前端箱	管	50	220		
A302-97	1#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	提升泵房及配电室安防柜	1#摄像机前端箱	管	50	~		
A302-98	1#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	1#摄像机前端箱	1#门禁	管	20	220		
A302-99	1#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	1#门禁	管	20	~		
A302-100	2#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	1#摄像机前端箱	2#门禁	管	20	220		
A302-101	2#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	2#门禁	管	20	~		
A302-102	3#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	1#摄像机前端箱	3#门禁	管	5	220		
A302-103	3#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	3#门禁	管	5	~		
A302-104	4#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	1#摄像机前端箱	4#门禁	管	20	220		
A302-105	4#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	4#门禁	管	20	~		
A302-106	1#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	1#枪型摄像机	管	20	~		
A302-107	2#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	2#枪型摄像机	管	10	~		
A302-108	3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	3#枪型摄像机	管	20	~		
A302-109									
A302-110	2#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	提升泵房及配电室UPS柜	2#摄像机前端箱	管	30	220		
A302-111	2#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	提升泵房及配电室安防柜	2#摄像机前端箱	管	30	~		
A302-112	5#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	2#摄像机前端箱	5#门禁	管	10	220		
A302-113	5#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	5#门禁	管	10	~		
A302-114	4#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	4#枪型摄像机	管	30	~		
A302-115	5#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	5#枪型摄像机	管	10	~		
A302-116	取水头部安防电缆								
A302-117	1#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	取水头部UPS柜	1#摄像机前端箱	管	50	220		
A302-118	1#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	取水头部安防柜	1#摄像机前端箱	管	50	~		
A302-119	1#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	1#枪型摄像机	管	40	~		
A302-120	2#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	2#枪型摄像机	管	40	~		
A302-121	3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	3#枪型摄像机	管	40	~		
A302-122	4#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	4#枪型摄像机	管	40	~		

[illegible]

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 市第四水厂自控、安防改造设计图 安防系统电缆清册（二）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚磊	鲍磊	赵申	赵申	阶段	施工图设计			
		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030202-YZ03		
		设 计 人	薛培	薛培		审定人	董威	董威	日期	2024.08		比例