




三期配水泵房下层弱电平面图



三期配电房弱电平面图

10						
9						
8						
7		重型PVC管	φ25	米	250	符合国标 墙壁明敷
6	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	2	门上安装
5	C	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	2	距地1.4米安装
4	B	人脸门禁一体机	门禁系统配套	套	2	距地1.4米安装
3	A	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	2	距地约2.0米安装
2	摄像头图标	枪型摄像机	400万像素	台	7	壁挂安装 距地面2.5米 防护等级IP66
1	CA	摄像机前端箱	400*300*500mm(W*H*D)	台	1	内含电源模块、交换机等
序号	符号	名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	备 注

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）		项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚磊	鲍磊	校核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
	万江水厂自控、安防改造设计图		专业负责人	胡田方 梁毅	胡田方	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030401-YZ05		
	安防设备点位布置图（二）		设计人	薛培	薛培		审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例	