



说明：

- 室内摄像机前端的电源就近引自现状配电箱，并就近与现状弱电箱相接以完成信号传输。
- 摄像机、门禁等室内明敷管线以及外墙明敷采用PVC管材，埋管过路处采用镀锌钢管型，详见设计图纸。
- 枪型摄像机采用POE供电，门禁设备的电源取自前端箱。
- 本工程无详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。
比例 1:1000。

- 图例：
- 前端箱
 - 枪型摄像机
 - 防爆枪型摄像机
 - 门禁一体机

配水泵房及配电室 比例 1:1000.

	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）									
	市第三水厂安防改造设计图									
	安防设备点位布置图（三）									
	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	鲍磊	鲍磊	鲍磊	鲍磊	鲍磊	鲍磊	鲍磊	鲍磊
	专业负责人	胡田力 梁毅	梁毅	梁毅	梁毅	梁毅	梁毅	梁毅	梁毅	梁毅
	设计人	薛培	薛培	薛培	薛培	薛培	薛培	薛培	薛培	薛培
	审核人	董威	董威	董威	董威	董威	董威	董威	董威	董威
	审定人	董威	董威	董威	董威	董威	董威	董威	董威	董威
	阶段	施工图设计								
	图号	2023N121-SS030101-YZ07								
	日期	2024.08	比例							

