广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司 机构类别：一类 认定书编号：19078 业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程 有效期至：2027年01月17日 2024年09月05日完成审查

会签栏

北

二期补加氯投加管道设计终点
至清水池末端人孔

一期补加氯投加管道设计终点
至清水池末端人孔

布置于现状管沟内，终点
一期、二期管道分叉点

补加氯投加管道设计起点
自次氯酸钠投加间

布置于现状管沟内，起点

图例：

厂区加药管走现状管沟段

说明：

1.管径单位为毫米。
2.本图为示意，仅表示构筑物相对位置及管道走向。
3.走管沟段管道与沟内现状管道的水平、垂直净距应满足《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016的规定，且应符合国家现行有关标准的规定。
4.施工过程中应对管沟内现状管道采取保护措施，避免破坏。

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 石龙黄洲水厂加药系统改造设计图 加氯管道布置图	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	阶段	施工图设计		
		专业负责人	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	图号	2023N121-SS030801-GS01		
		设 计 人	杜梦婵	审定人	姚左钢	日期	2024.08	比例	示意