



一期配水泵房安防平面图

比例 1:1000.

注:本工程无详图,图纸中仅体现埋管管线敷设路由,电缆规格与长度参见电缆清单与材料表,为实际测量结果。

比例 1:1000.

摄像机、门禁等室内明敷管线以及外墙明敷采用PVC管材,埋管过路处采用镀锌钢管型,详见设计图纸。

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	人脸识别一体机门禁系统	门禁系统配套	套	8	距地面1.4米安装
2	摄像机前端箱	随摄像机成套供货	个	2	
3	枪型摄像机	抓拍设备	个	7	距地面3.0m安装
4	110报警系统	报警设备	个	1	中控室内安装
5	重型PVC管	φ25	米	200	
6					
7					
8					
9					
10					
11					

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(自控集成标段)				项目(册)负责人	杨志刚	编制	杨志刚	审核	赵申	设计	杨志刚	阶段	施工图设计
	市第四水厂自控、安防改造设计图				专业负责人	胡田力	审核	胡田力	审核	董威	审核	董威	图号	2023N121-SN030202-YZ10
	安防设备点位布置图(六)				设计人	薛培	审核	薛培	审核	董威	审核	董威	日期	2024.08 比例