



说明：

1.设备供应厂家需参照此系统图，成套提供设备，必要时进行二次深化。

2.单根Modbus总线上串接电力监控设备应≤15台。

3.各配电室的通信管理机安装于PLC柜内。