



编 号	用 途	型 号 及 规 格	起 点	终 点	敷设方式	数量 ( 米 )	电压 种类	参考图号	备 注
一、	安防电缆								
A302-01	中控室安防柜电源	YJV-1kV 3x6	中控室低压柜	中控室安防柜UPS	管	30	220		
A302-02	5#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	5#枪型摄像机	管	20	~		
A302-03	6#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	6#枪型摄像机	管	20	~		
A302-04	7#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	7#枪型摄像机	管	20	~		
A302-05	8#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	8#枪型摄像机	管	20	~		
A302-06	3#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜	3#门禁	管	20	220		
A302-07	3#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	3#门禁	管	20	~		
A302-08	4#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜	4#门禁	管	20	220		
A302-09	4#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	4#门禁	管	20	~		
A302-10									
A302-11	访客管理终端电源	YJV-1kV 3x2.5	门卫室现状配电箱	访客管理终端	管	20	220		
A302-12	访客管理终端信号	六类屏蔽以太网双绞线	门卫室现状交换机	访客管理终端	管	20	~		
A302-13									
A302-14	1#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	回用水泵房低压柜	1#摄像机前端箱	管	30	220		
A302-15	1#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	加药间4#摄像机前端箱	1#摄像机前端箱	管	150	~		
A302-16	1#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	1#枪型摄像机	管	30	~		
A302-17	2#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	2#枪型摄像机	管	20	~		
A302-18	3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	3#枪型摄像机	管	5	~		
A302-19	1#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	1#摄像机前端箱	1#门禁	管	5	220		
A302-20	1#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	1#门禁	管	5	~		
A302-21									
A302-22	4#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	加药间配电箱	4#摄像机前端箱	管	30	220		
A302-23	4#摄像机前端箱信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	4#摄像机前端箱	管	10	220		
A302-24	13#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	13#枪型摄像机	管	30	~		
A302-25	14#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	14#枪型摄像机	管	30	~		
A302-26	3#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	3#防爆枪型摄像机	管	10	~		
A302-27	4#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	4#防爆枪型摄像机	管	30	~		
A302-28	5#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	5#防爆枪型摄像机	管	50	~		
A302-29	6#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	6#防爆枪型摄像机	管	50	~		
A302-30	7#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	7#防爆枪型摄像机	管	20	~		
A302-31	8#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	8#防爆枪型摄像机	管	30	~		
A302-32	9#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	9#防爆枪型摄像机	管	10	~		
A302-33	10#防爆枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	10#防爆枪型摄像机	管	30	~		
A302-34	6#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	4#摄像机前端箱	6#门禁	管	30	220		
A302-35	6#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	6#门禁	管	30	~		
A302-36	7#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	4#摄像机前端箱	7#门禁	管	20	220		
A302-37	7#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	7#门禁	管	20	~		
A302-38	8#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	4#摄像机前端箱	8#门禁	管	30	220		
A302-39	8#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	8#门禁	管	30	~		

[illegible]

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 横沥水厂安防改造设计图 安防系统电缆清册	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢	鲍磊	审核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS031101-YZ02		
		设 计 人	薛培	薛培	审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例		