



说明：

1. 周界报警系统采用脉冲式电子围栏方式。
2. 电子围栏的设置按小于100米为一个防区，两个防区设置一个就地控制箱。
3. 电子围栏的内部电缆、套管等安装辅材由厂家配套。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）		项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
	中堂水厂自控、安防改造设计图		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力 梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030502-YZ09	
	电子围栏安装示意图		设计人	薛培	薛培	审定人	董威	董威	日期	2024.08	