编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注
A302-82	1#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜UPS	1#安防前端箱	管	100	220		水厂
A302-83	1#安防前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	1#安防前端箱	管	100	~		水厂
A302-84	S1枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	S1枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-85	S2枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	S2枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-86	S15枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	S15枪式摄像机	管	50	~		水厂
A302-87	S16枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	S16枪式摄像机	管	50	~		水厂
A302-88									
A302-89	2#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜UPS	2#安防前端箱	管	100	220		水厂
A302-90	2#安防前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	2#安防前端箱	管	100	~		水厂
A302-91	S3枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#安防前端箱	S3枪式摄像机	管	80	~		水厂
A302-92	S4枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#安防前端箱	S4枪式摄像机	管	80	~		水厂
A302-93	S5枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#安防前端箱	S5枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-94	S6枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#安防前端箱	S6枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-95									
A302-96	3#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜UPS	3#安防前端箱	管	100	220		水厂
A302-97	3#安防前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	3#安防前端箱	管	100	~		水厂
A302-98	S7枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	S7枪式摄像机	管	80	~		水厂
A302-99	S8枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	S8枪式摄像机	管	80	~		水厂
A302-100	S9枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	S9枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-101	S10枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	S10枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-102	S11枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	S11枪式摄像机	管	80	~		水厂
A302-103									
A302-104	4#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	门卫安防柜UPS	4#安防前端箱	管	100	220		水厂
A302-105	4#安防前端箱信号	4芯单模光纤	门卫安防柜	4#安防前端箱	管	100	~		水厂
A302-106	S12枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	S12枪式摄像机	管	80	~		水厂
A302-107	S13枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#安防前端箱	S13枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-108	S14枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#安防前端箱	S14枪式摄像机	管	10	~		水厂
A302-109									
A302-110									
A302-111									
A302-112									
A302-113									
A302-114									
A302-115									
A302-116									
A302-117									
A302-118									
A302-119									
A302-120									
A302-121									
A302-122									

编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备　注
A302-82	3#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	取水泵站安防柜UPS	3#安防前端箱	管	70	220		
A302-83	3#安防前端箱信号	4芯单模光纤	取水泵站安防柜	3#安防前端箱	管	70	~		
A302-84	Q1枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	Q1枪式摄像机	管	10	~		
A302-85	Q2枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	Q2枪式摄像机	管	10	~		
A302-86	Q3枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#安防前端箱	Q3枪式摄像机	管	50	~		
A302-87									
A302-88									
A302-89	2#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	取水泵站安防柜UPS	2#安防前端箱	管	100	220		
A302-90	2#安防前端箱信号	4芯单模光纤	取水泵站安防柜	2#安防前端箱	管	100	~		
A302-91	Q8枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#安防前端箱	Q8枪式摄像机	管	10	~		
A302-92	Q9枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#安防前端箱	Q9枪式摄像机	管	10	~		
A302-93									
A302-94									
A302-95									
A302-96	1#安防前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	取水泵站安防柜UPS	1#安防前端箱	管	100	220		
A302-97	1#安防前端箱信号	4芯单模光纤	取水泵站安防柜	1#安防前端箱	管	100	~		
A302-98	Q4枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	Q4枪式摄像机	管	10	~		
A302-99	Q5枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	Q5枪式摄像机	管	10	~		
A302-100	Q6枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	Q6枪式摄像机	管	70	~		
A302-101	Q7枪式摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#安防前端箱	Q7枪式摄像机	管	70	~		
A302-102									
A302-103									
A302-104									
A302-105									
A302-106									
A302-107									
A302-108									
A302-109									
A302-110									
A302-111									
A302-112									
A302-113									
A302-114									
A302-115									
A302-116									
A302-117									
A302-118									
A302-119									
A302-120									
A302-121									
A302-122									

广东省施工图数字化审查专用
出审图
设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2025年01月08日确认图纸
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（总式、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年 12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

中堂水厂自控、安防改造设计图

安防系统电缆清册（二）

项目(副)负责人	姚左钢　鲍磊		校核人	赵申		阶段	施工图设计	
专业负责人	胡田力　梁毅		审核人	董威		图号	2023N121-SS030502-YZ03	
设　计　人	薛培		审定人	董威		日期	2024.08	比例