


[illegible][illegible]

| 编 号 | 用 途 | 型 号 及 规 格 | 起 点 | 终 点 | 敷设方式 | 数量 (米) | 电压 种类 | 参考图号 | 备 注 |
|---------|-------------|-----------------|----------|------------|-------|-------------|----------|--------|-----------|
| Y302-45 | 2#摄像机前端箱电源 | YJV-1kV 3x2.5 | 取水泵站安防柜 | 2#摄像机前端箱 | 管 | 30 | 220 | | 取水泵站 安防电缆 |
| Y302-46 | 2#摄像机前端箱信号 | 4芯单模光纤 | 取水泵站安防柜 | 2#摄像机前端箱 | 管 | 30 | ~ | | |
| Y302-47 | 1#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 2#摄像机前端箱 | 1#摄像机 | 管 | 40 | | | |
| Y302-48 | 2#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 2#摄像机前端箱 | 2#摄像机 | 管 | 40 | | | |
| Y302-49 | 3#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 2#摄像机前端箱 | 3#摄像机 | 管 | 30 | | | |
| Y302-50 | 4#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 4#摄像机 | 管 | 20 | | | |
| Y302-51 | 5#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 2#摄像机前端箱 | 5#摄像机 | 管 | 20 | | | |
| Y302-52 | 6#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 2#摄像机前端箱 | 6#摄像机 | 管 | 10 | | | |
| Y302-53 | 7#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 2#摄像机前端箱 | 7#摄像机 | 管 | 5 | | | |
| Y302-54 | 8#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 8#摄像机 | 管 | 5 | | | |
| Y302-55 | 9#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 9#摄像机 | 管 | 20 | | | |
| Y302-56 | 10#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 10#摄像机 | 管 | 20 | | | |
| Y302-57 | 11#摄像机电源、信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 11#摄像机 | 管 | 50 | | | |
| Y302-58 | 1#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 交换机箱 | 1#门禁 | 管 | 40 | | | |
| Y302-59 | 1#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 交换机箱 | 1#门禁 | 管 | 40 | | | |
| Y302-60 | 2#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 交换机箱 | 2#门禁 | 管 | 30 | | | |
| Y302-61 | 2#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 交换机箱 | 2#门禁 | 管 | 30 | | | |
| Y302-62 | 3#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 交换机箱 | 3#门禁 | 管 | 20 | | | |
| Y302-63 | 3#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 交换机箱 | 3#门禁 | 管 | 20 | | | |
| Y302-64 | 4#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 交换机箱 | 4#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-65 | 4#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 交换机箱 | 4#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-66 | 5#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 安防控制机柜 | 5#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-67 | 5#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 5#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-68 | 6#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 安防控制机柜 | 6#门禁 | 管 | 20 | | | |
| Y302-69 | 6#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 6#门禁 | 管 | 20 | | | |
| Y302-60 | 7#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 安防控制机柜 | 7#门禁 | 管 | 20 | | | |
| Y302-71 | 7#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 安防控制机柜 | 7#门禁 | 管 | 20 | | | |
| Y302-72 | 中控室安防柜电源 | YJV-1kV 3x6 | 配水泵房低压柜 | 中控室安防柜UPS | 电缆沟、管 | 50 | 220 | 电缆沟40米 | 配水泵房中控室 |
| Y302-73 | 取水泵房安防柜电源 | YJV-1kV 3x6 | 取水泵房低压柜 | 取水泵房安防柜UPS | 电缆沟、管 | 50 | 220 | 电缆沟40米 | 取水泵房 |
| Y302-74 | | | | | | | | | |
| Y302-75 | | | | | | | | | |
| Y302-76 | 门卫门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 门卫门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-77 | 门卫门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 门卫门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-78 | 一期滤池门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 一期滤池门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-79 | 一期滤池门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 一期滤池门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-80 | 二期滤池门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 二期滤池门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-81 | 二期滤池门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 二期滤池门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-82 | 三期滤池门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 三期滤池门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-83 | 三期滤池门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 三期滤池门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-84 | 反冲洗泵房门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 反冲洗泵房门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-85 | 反冲洗泵房门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 反冲洗泵房门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-86 | 二期沉淀池1#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 二期沉淀池1#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-87 | 二期沉淀池1#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 二期沉淀池1#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-88 | 二期沉淀池2#门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 二期沉淀池2#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-89 | 二期沉淀池2#门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 二期沉淀池2#门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-90 | 化验室门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 化验室门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-91 | 化验室门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 化验室门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-92 | 仓库门禁电源 | YJV-0.6/1 3x2.5 | 原交换机箱 | 仓库门禁 | 管 | 10 | | | |
| Y302-93 | 仓库门禁信号 | 六类屏蔽以太网双绞线 | 原交换机箱 | 仓库门禁 | 管 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------|-----|----|----|----|-------|------------------------|---|----|
|  北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 东城水厂自控、安防改造设计图 安防系统电缆清册 | 项目(副)负责人 | 姚左钢 鲍磊 | 姚磊 | 赵申 | 赵申 | 阶段 | 施工图设计 | |  | |
| | | 专业负责人 | 胡田力 梁毅 | 胡田力 | 梁毅 | 董威 | 董威 | 图号 | 2023N121-SS030302-YZ02 | | |
| | | 设 计 人 | 薛培 | 薛培 | | 董威 | 董威 | 日期 | 2024.08 | | 比例 |