



- 说明：
- 1.设备供应厂家需参照此系统图，成套提供设备，必要时进行二次深化。
  - 2.单根Modbus总线上串接电力监控设备应≤15台。
  - 3.各配电室的通信管理机安装于PLC柜内。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 东城水厂自控、安防改造设计图 电力监控系统配置图	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	刘仁明 鲍磊	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
		专业负责人	梁毅 胡田力	梁毅 胡田力	董威	董威	图号	2023N121-SS030302-YZ14		
		设计人	薛培	薛培	董威	董威	日期	2024.08	比例	