


[illegible][illegible]

编 号	用 途	型 号 及 规 格	起 点	终 点	敷 设 方 式	数 量 (米)	电 压 种 类	参 考 图 号	备 注
A302-41	3#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电箱	3#摄像机前端箱	管	30	220		
A302-42	3#摄像机前端箱信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	3#摄像机前端箱	管	30	~		
A302-43	JY-3#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	3#摄像机前端箱	JY-3#门禁	管	30	220		
A302-44	JY-3#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	JY-3#门禁	管	30	~		
A302-45	JY-4#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	3#摄像机前端箱	JY-4#门禁	管	10	220		
A302-46	JY-4#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	JY-4#门禁	管	10	~		
A302-47	JY-6#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	JY-6#枪型摄像机	管	30	~		
A302-48	JY-7#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	JY-7#枪型摄像机	管	30	~		
A302-49	JY-8#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	JY-8#枪型摄像机	管	10	~		
A302-50	JY-9#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	JY-9#枪型摄像机	管	20	~		
A302-51									
A302-52	CN-1#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	CN-1#枪型摄像机	管	10	~		
A302-53	CN-2#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	CN-2#枪型摄像机	管	20	~		
A302-54	CN-3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	CN-3#枪型摄像机	管	50	~		
A302-55	CN-4#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	CN-4#枪型摄像机	管	20	~		
A302-56	CN-1#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	现状弱电箱	CN-1#门禁	管	10	220		
A302-57	CN-1#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	CN-1#门禁	管	10	~		
A302-58	JJ-1#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	JJ-1#枪型摄像机	管	30	~		
A302-59	JJ-2#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	JJ-2#枪型摄像机	管	30	~		
A302-60	JJ-3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	JJ-3#枪型摄像机	管	50	~		
A302-61	JJ-4#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	JJ-4#枪型摄像机	管	20	~		
A302-62	JJ-1#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	现状弱电箱	JJ-1#门禁	管	20	220		
A302-63	JJ-1#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	JJ-1#门禁	管	20	~		
A302-64									
A302-65	4#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电箱	4#摄像机前端箱	管	30	220		
A302-66	4#摄像机前端箱信号	六类屏蔽以太网双绞线	现状弱电箱	4#摄像机前端箱	管	40	~		
A302-67	BF-1#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-1#枪型摄像机	管	30	~		
A302-68	BF-2#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-2#枪型摄像机	管	60	~		
A302-69	BF-3#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-3#枪型摄像机	管	50	~		
A302-70	BF-4#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-4#枪型摄像机	管	40	~		
A302-71	BF-5#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-5#枪型摄像机	管	50	~		
A302-72	BF-6#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-6#枪型摄像机	管	10	~		
A302-73	BF-7#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-7#枪型摄像机	管	20	~		
A302-74	BF-8#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-8#枪型摄像机	管	40	~		
A302-75	BF-9#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-9#枪型摄像机	沟、管	60	~		穿沟10米
A302-76	BF-10#枪型摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-10#枪型摄像机	沟、管	70	~		穿沟20米
A302-77	BF-1#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	4#摄像机前端箱	BF-1#门禁	管	20	220		
A302-78	BF-1#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-1#门禁	管	20	~		
A302-79	BF-2#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	4#摄像机前端箱	BF-2#门禁	管	40	220		
A302-80	BF-2#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	BF-2#门禁	管	40	~		

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 市第三水厂安防改造设计图 安防系统电缆清册（一）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚磊	鲍磊	审核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030101-YZ02		
		设 计 人	薛培	薛培		审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例	