

[illegible]

编 号	用 途	型 号 及 规 格	起 点	终 点	敷 设 方 式	数 量 ( 米 )	电 压 种 类	参 考 图 号	备 注
一、	安防电缆								
A302-01	中控室安防柜电源	YJV-1kV 3x6	低压柜	中控室安防柜UPS	管	20	220		
A302-02	取水泵房安防柜电源	YJV-1kV 3x6	取水泵房配电室低压柜	取水泵房安防柜UPS	管	20	220		
A302-03	电子围栏主控键盘电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜UPS	电子围栏主控键盘	管	30	220		
A302-04	电子围栏主控键盘信号	六类屏蔽以太网双绞线	中控室安防柜	电子围栏主控键盘	管	30	~		
A302-05	电子围栏主控键盘电源	YJV-1kV 3x2.5	取水泵房安防柜UPS	电子围栏主控键盘	管	30	220		
A302-06	电子围栏主控键盘信号	六类屏蔽以太网双绞线	取水泵房安防柜	电子围栏主控键盘	管	30	~		
A302-07	访客管理终端电源	YJV-1kV 3x2.5	中控室安防柜UPS	访客管理终端	沟、管	200	220		沟180米
A302-08	访客管理终端信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	访客管理终端	沟、管	200	~		沟180米
A302-09									
A302-10	1#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电室UPS柜	1#摄像机前端箱	沟、管	100	220		沟80米
A302-11	1#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	1#摄像机前端箱	沟、管	100	~		沟80米
A302-12	1#球型网络摄像机电源	YJV-1kV 3x2.5	1#摄像机前端箱	1#球型网络摄像机	管	10			
A302-13	1#球型网络摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	1#摄像机前端箱	1#球型网络摄像机	管	10			
A302-14									
A302-15	2#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电室UPS柜	2#摄像机前端箱	沟、管	100	220		沟80米
A302-16	2#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	2#摄像机前端箱	沟、管	100	~		沟80米
A302-17	2#球型网络摄像机电源	YJV-1kV 3x2.5	2#摄像机前端箱	2#球型网络摄像机	管	10			
A302-18	2#球型网络摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	2#摄像机前端箱	2#球型网络摄像机	管	10			
A302-19									
A302-20	3#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电室UPS柜	3#摄像机前端箱	沟、管	100	220		沟80米
A302-21	3#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	3#摄像机前端箱	沟、管	100	~		沟80米
A302-22	3#球型网络摄像机电源	YJV-1kV 3x2.5	3#摄像机前端箱	3#球型网络摄像机	管	10			
A302-23	3#球型网络摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	3#摄像机前端箱	3#球型网络摄像机	管	10			
A302-24									
A302-25	4#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电室UPS柜	4#摄像机前端箱	沟、管	100	220		沟80米
A302-26	4#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	4#摄像机前端箱	沟、管	100	~		沟80米
A302-27	1#枪型网络摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	1#枪型网络摄像机	管	20			
A302-28	2#枪型网络摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	2#枪型网络摄像机	管	60			
A302-29	3#枪型网络摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	4#摄像机前端箱	3#枪型网络摄像机	管	60			
A302-30									
A302-31	5#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	就近配电室UPS柜	5#摄像机前端箱	沟、管	100	220		沟80米
A302-32	5#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	中控室安防柜	5#摄像机前端箱	沟、管	100	~		沟80米
A302-33	4#球型网络摄像机电源	YJV-1kV 3x2.5	5#摄像机前端箱	4#球型网络摄像机	管	10			
A302-34	4#球型网络摄像机信号	六类屏蔽以太网双绞线	5#摄像机前端箱	4#球型网络摄像机	管	10			
A302-35	1#门禁电源	YJV-1kV 3x2.5	5#摄像机前端箱	1#门禁	管	30			
A302-36	1#门禁信号	六类屏蔽以太网双绞线	5#摄像机前端箱	1#门禁	管	30			
A302-37									
A302-38	6#摄像机前端箱电源	YJV-1kV 3x2.5	取水泵站配电室UPS柜	6#摄像机前端箱	管	50	220		
A302-39	6#摄像机前端箱信号	4芯单模光纤	取水泵站安防柜	6#摄像机前端箱	管	50	~		
A302-40	10#枪型网络摄像机电源、信号	六类屏蔽以太网双绞线	6#摄像机前端箱	10#枪型网络摄像机	管	10			

[illegible]

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 中堂水厂自控、安防改造设计图 安防系统电缆清册（一）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚磊	鲍磊	审核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计		
		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030502-YZ02		
		设 计 人	薛培	薛培		审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例	