

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司管线探测仪（寮步、茶山分公司）采购项目
采购清单及预算表

序号	所属分公司	名称	规格型号	单位	数量	分项总金额（元）	备注
1	寮步分公司	管线探测仪	1.发射机频率：在8kHz-640kHz范围均可。 2.接收机频率：在8kHz-640kHz范围均可。 3.测深方式：直接显示探测深度、连续探测。 4.激发方法：感应法，夹钳线圈法，直连法。 5.工作温度：-20℃~+50℃。 6定位精度：±5%	台	1	¥ 50,000.00	
2	茶山分公司	管线探测仪		台	1	¥ 50,000.00	
合计：						¥ 100,000.00	