

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(第二批排泥水设施标段) 施工

(招标编号: SSASSC12502155)

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程 (第二批排泥水设
施标段) 施工评标委员会

2025 年 11 月 25 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	6
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	7
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	7
十二、附件.....	7

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

(2) 建设地点：东莞市东城街道、石碣镇、横沥镇、凤岗镇、塘厦镇、黄江镇、谢岗镇。

(3) 招标人：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

(6) 建设规模：拟对市第三水厂、第六水厂、石碣水厂、横沥水厂、凤岗二厂、虾公岩水厂、黄江水厂、谢岗三厂的排泥水处理设施的建设，其中最大规模的第三水厂的排泥水的设计处理水量为 658.5 吨/日，最大水厂的排泥水的设计干泥量为 13.17 吨/日。排泥水处理系统包括平流沉淀池排泥车改造、新增污泥平衡池及脱水机系统，接纳来自平流沉淀池的排泥水。

(7) 计划工期：计划工期为 200 日，计划开工日期为 2025 年 12 月 16 日，计划竣工日期为 2026 年 07 月 04 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：26980441.93 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）拆除工程：现状排泥水设备、现况脱水机房、钢结构、吸泥管、污泥脱水附属设备等；（2）新建工程：提升泵房控制站、新建脱水机房、新建排泥收集井及水泵基础、新建渠道闸门等；（3）安装工程：污泥泵安装、排泥管改造、吸泥管防护支架安装、吸泥管安装等；（4）现状路面的破除及修复、苗木移栽等；（5）管道开槽、地基换填等；（6）排泥车改造设备的采购及安装；（7）新建污泥脱水系统设备的采购及安装；（8）各类电气、自控、仪表设备含配电控制柜、超声波液位计、压力变送器、电磁流量计、污泥浓度计及系统内相关仪表、线缆，以及附属设施采购及安装等；以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸及用户需求书，并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2025 年 11 月 24 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、技术标评标委员会成员名单

技术标评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			
4			
5			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、技术标评标委员会组长

技术标评标委员会所有成员推举 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025 年 11 月 20 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（3）召开投标会。

2、参加投标单位共 7 名，经系统辅助审查及人工审查，符合招标文件要求的有效投标人共 6 名，不符合要求的共 1 名；其中，系统辅助审查描述：湖南亿粤工程管理有限公司显示“◆项目负责人资质不满足招标项目要求！◆企业资质不满足招标项目要求！◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！◆此企业的安全生产许可证过期

或未填写！◆保证金(电子保函/电子保证保险)未缴纳或未按时缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户转出。”系统辅助审查结果为不通过。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共有 6 名投标单位解密成功，1 名投标单位未解密，湖南亿粤工程管理有限公司未按招标文件要求进行解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过符合性审查并解密成功的投标单位共 6 名。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量为 6 名。

6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再将审查结果和资信标内容进行公示。其中投标人河南昱佛建筑工程有限公司投标文件资信公示部分并未按招标文件规定的格式要求进行编制，现将该情况移交至评标委员会，最终以评标委员会评审结果为准。

7、投标会到会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 11 月 25 日 09：30 时至 2025 年 11 月 25 日 17：00 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）（技术标）、评标室（11）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司（招标人）

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

（1）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁十局集团有限公司

2	河南昱佛建筑工程有限公司
3	星辰利源水利水电工程有限公司
4	中交第四航务工程局有限公司
5	中建三局安装工程有限公司
6	立乔建设集团有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名称单

序号	投标人名称
1	中铁十局集团有限公司
2	河南昱佛建筑工程有限公司
3	星辰利源水利水电工程有限公司
4	中交第四航务工程局有限公司
5	中建三局安装工程有限公司
6	立乔建设集团有限公司

七、否决投标情况说明

技术标部分：投标人河南昱佛建筑工程有限公司投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（五）第二项，否决其投标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		

5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	主要材料设备	主要材料设备情况		
11	设备的供货、安装	设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间		
12	设备的售后、质保	设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步评审	技术标定性评审	结论	备注
1	中铁十局集团有限公司	通过	合格	合格	
2	立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	
3	星辰利源水利水电工程有限公司	通过	合格	合格	
4	中交第四航务工程局有限公司	通过	合格	合格	
5	中建三局安装工程有限公司	通过	合格	合格	
6	河南昱佛建筑工程有限公司	否决投标	/	/	

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中铁十局集团有限公司；（2）立乔建设集团有限公司；（3）星辰利源水利水电工程有限公司；（4）中交第四航务工程局有限公司；（5）中建三局安装工程有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，技术标评审专家对应技术标评审内容签名确认，商务标评审专家对应商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

评标委员会

日期：2025 年 11 月 25 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSASSC12502155

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术标初步评审	
5	技术标定性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 11 月 25 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

招标编号：SSASSC12502155

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水
设施标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSASSC12502155

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水
设施标段）施工
技术标评标会议情况记录表

招标编号：SSASSC12502155

评标会时间：2025年11月25日09时30分至2025年11月25日17时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2025年11月25日进入投标文件评审阶段的投标文件共6份； 2、本项目招标的评标办法：定性评审法。技术标初步评审部分投标人河南昱佛建筑工程有限公司投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（五）第二项，否决其投标； 3、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐中标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中铁十局集团有限公司；（2）立乔建设集团有限公司；（3）星辰利源水利水电工程有限公司；（4）中交第四航务工程局有限公司；（5）中建三局安装工程有限公司； 4、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSASSC12502155

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
星辰利源水利水电工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建三局安装工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第四航务工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
河南昱佛建筑工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	河南昱佛建筑工程有限公司	专家一：技术标有效性评审标准：投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的； 专家二：技术标有效性评审标准：投标文件未按招标文件要求编制； 专家三：技术标有效性评审标准：投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的； 专家四：技术标有效性评审标准：投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字； 专家五：技术标有效性评审标准：未按招标文件编制投标文件；	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的；	2.投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见，确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
技术标定性评审 评审汇总表

招标编号：SSASSC12502155

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
星辰利源水利水电工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建三局安装工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十局集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第四航务工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 11 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评委会意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	星辰利源水利水电工程有限公司	专家一：工程概况：对项目的背景，实施范围及项目概况理解透彻，描述清晰无误；组织机构：项目经理资质符合要求但无业绩，其他人员配置符合要求且年富力强；重点与难点：认识充分，措施得力；劳动力组织：计划可行；机械设备：图文并茂，数量及配套均可；进度计划：符合招文要求；工期：措施得力，合理可行；质保措施：措施得力，合理可行；安全文明施工：措施得力，合理可行；主要材料设备：符合招文要求；设备的供货、安装：计划及措施可行；设备的售后、质保：响应时间较其他稍慢； 专家二：工程概况：描述全面具体；组织机构：符合招文要求；重点与难点：分析全面，措施具体；劳动力组织：内容具体；机械设备：内容具体；进度计划：符合招文要求；工期：符合招文要求；质保措施：措施具体；安全文明施工：措施具体；主要材料设备：具体可行；设备的供货、安装：内容全面具体；设备的售后、质保：内容全面具体； 专家三：工程概况：工程概况描述，响应招标文件要求。；组织机构：1、组织机构人员基本齐全，满足招标文件要求；2、项目经理业绩缺项。；重点与难点：满足招标文件要求；劳动力组织：满足招标文件要求；机械设备：机械设备数量及配套情况，满足招标文件要求；安全文明施工：进度计划满足招标文件要求；工期：工期满足招标文件要求；质保措施：质量保障措施情况，满足招标文件要求；主要材料设备：符合招标文件要求；设备的供货、安装：符合招标文件要求；设备的售后、质保：符合招标文件要求； 专家四：工程概况：优点：关键专业的施工难点描述到位；缺陷：对本工程造价具有控制性影响的工程（工作）内容描述不到位；组织机构：优点：施工管理组织架构配置符合要求；缺陷：配置计划只有主要管理人员；重点与难点：优点：能响应招标文件要求；缺陷：个别解决方案针对性不强；劳动力组织：优点：劳动力计划、分布详细；缺陷：；机械设备：优点：需求表清晰；缺陷：仪表、设备没分开列；进度计划：优点：进度安排合理、详细；缺陷：；工期：优点：能响应招标文件要求；缺陷：保证措施内容重复；质保措施：优点：保证体系完善，措施详细；缺陷：；安全文明施工：优点：措施详细；缺陷：没有针对性；主要材料设备：优点：材料设备详细；缺陷：；设备的供货、安装：优点：能响应招标文件要求；缺陷：设备清单不够详细；设备的售后、质保：优点：能响应招标文件要求；缺陷：； 专家五：工程概况：结合水厂生产特点，对工程特点进行分析；缺乏设备定制化描述，对脱水设备特点缺乏一定了解。；组织机构：施工管理组织架构配置完整，符合招标文件要求；重点与难点：结合水厂专业性进行了重点、难点分析及制定减产、停产保障措施，有较强的行业专业性针对性；劳动力组织：投入人员较多，投用时间按照实施进展推进，较为合理；机械设备：章节内容符合招标文件要求，另行补充设备进场、保养要求，加强了设备正常、准时投用的可行性；进度计划：编制符合招标文件要求，绘制有时标双代号网络图及横道图，以及各阶段具体安排；工期：编制符合招标文件要求，并针对施工工期中可能出现的汛期、夜间施工等特殊情况下作出具体说明，内容较完善；质保措施：质量保障措施流程及措施较为完善，包含人员、材料、施工过程、设备检测安装验收等环节；安全文明施工：安全生产内容较完整，对安全生产组织架构、信息化系统等保障措施均有描述，应急预案完善，应急物资具体；主要材料设备：对项目范围主要材料设备均作出响应，并对清单所列内容进行一定程度整理的整理归纳；设备的供货、安装：设备供货、安装内容符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备售后机制明晰，人员服务架构清楚；工程缺陷责任期较短，响应时间较慢；	合格	/		

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年11月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评委会意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见				评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
2	立乔建设集团有限公司	专家一：工程概况：对招标范围的理解和描述与招标要求有偏差；组织机构：未见项目经理的业绩；重点与难点：未完全结合项目实际情况编制；劳动力组织：计划可行；机械设备：数量较多且配套；进度计划：进度较快；工期：符合实际；质保措施：措施可行；安全文明施工：措施可行；主要材料设备：详细清晰；设备的供货、安装：合理可行；设备的售后、质保：响应时间较快； 专家二：工程概况：描述不全面；组织机构：符合招标文件要求；重点与难点：施工安排针对性不强；劳动力组织：内容具体；机械设备：内容具体；进度计划：符合招标文件要求；工期：符合招标文件要求； 质保措施：措施具体；安全文明施工：内容较全面具体；主要材料设备：内容具体；设备的供货、安装：具体可行；设备的售后、质保：具体可行； 专家三：工程概况：基本响应招标文件要求。；组织机构：1、组织机构人员基本齐全，响应招标文件要求；2、项目经理无在建项目，3、项目经理无附业绩。；重点与难点：本篇编写水厂数量为19座与招标文件数量8座不符合。；劳动力组织：基本响应招标文件要求；机械设备：基本响应招标文件要求；进度计划：响应招标文件要求；工期：工期满足招标文件要求； 质保措施：缺点无质量组织机构及岗位职责；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况基本齐全，缺点无安全生产组织机构及人员职责。；主要材料设备：主要材料设备明细列表，基本响应招标文件要求；设备的供货、安装：机械设备的数量及配套情况，设备供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间、基本响应招标文件要求。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间明确、1小时响应，1小时到场。； 专家四：工程概况：优点：对各水厂的现状描述很清晰；缺陷：关键专业的施工难点描述不到位；组织机构：优点：施工管理组织架构配置符合要求；缺陷：组织系统框图过于简单；重点与难点：优点：能响应招标要求；缺陷：基坑处理中的水厂数量有误；劳动力组织：优点：劳动力计划、分布详细；缺陷：高峰期没见累计人数；机械设备：优点：需求表清晰；缺陷：不齐全；进度计划：优点：进度安排合理；缺陷：没见网络图；工期：优点：措施明确、详细；缺陷：里程碑节点过于笼统；质保措施：优点：措施详细；缺陷：没有针对性；安全文明施工：优点：能响应招标文件要求；缺陷：；主要材料设备：优点：材料设备详细；缺陷：；设备的供货、安装：优点：能响应招标文件要求；缺陷：设备清单不够详细；设备的售后、质保：优点：能响应招标文件要求；缺陷：； 专家五：工程概况：描述较为详细，对工程实施特点、控制性影响因素分析得当，对其中第三水厂、第六水厂有详细踏勘；组织机构：施工管理组织架构配置完整，符合招标文件要求；重点与难点：对工程施工、设备安装以及关键部位等有体实施方法描述，并编制有水厂减产、停产的保证措施，自述无危大工程。其中，减产、停产保证措施较为笼统，无法完全保证后续水厂的正常生产；再次出现19家水厂的描述，对应项目规模错误；劳动力组织：劳动力组织章节编制符合招标文件要求。但劳动力来源分析不够明确，难以确保人员到位情况；人员相对偏少，分阶段施工共有四批次，劳动力组织仅三批次；每批次工期仅三十余天，遇天气等客观因素时，无法保证完工时间；机械设 备：对主要设备需求有分析，编制机械设备表，主要设备较完善。对设备进场、保养没有相关的描述，无法保证设备的正常投用；进度计划：施工进度计划采用横道图表示，整体项目分为三批次实施，有完整施工周期显示，与施工方案相适应；但缺乏总进度控制计划网络图（时标双代号网络图）；工期：有总工期及关键节点工期控制措施，以及关键节点延误的弥补措施，并罗列关键节点。但本章节内容中再次出现19家，且各批次施工内容出现超出项目范围的工程。；质保措施：质量保证措施流程及措施较为完善，包含人员、材料、施工过程、设备检测安装验收等环节；安全文明施工：有基本的现场安全防护措施，但缺乏应急预案、救援措施、危险作业管理、环境保护保证措施等内容；主要材料设备：对项目范围主要材料设备均作出响应；设备的供货、安装：设备供货、安装内容符合招标文件要求，但出现了塘厦中心水厂等非项目范围的内容；设备的售后、质保：设备质保期相对较长，质保响应速度快，每年至少两次整体检查；缺乏响应机制、流程及团队保障措施；				合格	/	/	

评标委员会所有成员签名:

日期：2025年11月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
3	中建三局 安装工程 有限公司	专家一：工程概况：对项目理解深入，描述清晰；组织机构：项目经理资质符合要求但无业绩，其他人员年龄架构好；重点与难点：合理可行；劳动力组织：人员稍嫌不足；机械设备：合理可行；进度计划：合理可行；工期：合理可行；质保措施：合理可行；安全文明施工：合理可行；主要材料设备：符合招文要求；设备的供货、安装：合理可行；设备的售后、质保：维修响应时间最快； 专家二：工程概况：描述较全面；组织机构：符合招标文件要求；重点与难点：分析较全面；劳动力组织：劳动力安排考虑不全面；机械设备：内容具体；进度计划：具体可行；工期：措施具体；安全文明施工：措施具体；主要材料设备：具体较全面；设备的供货、安装：内容不具体；设备的售后、质保：内容具体； 专家三：工程概况：工程概况描述，响应招标文件要求；组织机构：1、组织机构人员基本齐全，满足招标文件要求；2、项目经理业绩缺项。；重点与难点：项目重点、难点中的减产停产的保证措施不够详细。；劳动力组织：劳动投入劳动力不足，高峰期为45人。；机械设备：机械设备的数量及配套情况，满足招标文件要求。；进度计划：满足招标文件要求。；工期：满足招标文件要求。；质保措施：质量保障措施情况基本齐全，满足招标文件要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况基本齐全，满足招标文件要求。；主要材料设备：主要材料设备情况，满足招标文件要求。；设备的供货、安装：主要设备的供货、安装计划及进度保障措施、承诺安装时间，满足招标文件要求。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间明确、维修响应时间1小时，响应招标文件要求。； 专家四：工程概况：优点：对各水厂的现状描述很清晰；缺陷：关键专业的施工特点与难点没有进行分析；组织机构：优点：施工管理组织架构配置符合要求；缺陷：配置情况表不是招标文件的格式；重点与难点：优点：能响应招标要求；缺陷：缺少应急响应内容；劳动力组织：优点：劳动力计划、分布详细；缺陷：机械设备：优点：需求表清晰；缺陷：不齐全；进度计划：优点：进度安排合理；缺陷：未见网络图；工期：优点：能响应招标文件要求；缺陷：未见里程碑节点；质保措施：优点：措施详细；缺陷：未见检测与试验的内容；安全文明施工：优点：能响应招标文件要求；缺陷：信息化保证措施过于简单；主要材料设备：优点：能响应招标文件要求；缺陷：主要的材料设备有欠缺；设备的供货、安装：优点：能响应招标文件要求；缺陷：进度保证措施没有针对性；设备的售后、质保：优点：能响应招标文件要求；缺陷：； 专家五：工程概况：没有对本工程特点进行描述，对关键性专业工程的施工特点与难点没有分析，也缺乏控制性影响的工程（工作）内容的描述；组织机构：施工管理组织机构配置完整，符合招标文件要求；重点与难点：重点与难点列表分析，较清晰，缺乏危大工程保证措施情况分析；劳动力组织：劳动力投入周期波动符合实施阶段特点，投入人员相对偏少；机械设备：清单较详细，且有投入保障措施，能保障设备正常投入；进度计划：进度计划符合工期要求，但没有本工程施工进度控制计划网络图；工期：保证措施覆盖面较广，有针对性地对地域特殊气候制定措施，未考虑采用新技术；质保措施：分部分项制定质量管理措施，较为完善；缺乏对物料入场、贮存等前期环节的管理措施；安全文明施工：安全文明施工内容较全，且列出常见文明施工问题及应对措施；缺乏环境保护保证措施；主要材料设备：对本项目需求作出响应，并对材料备料、进场有说明；设备的供货、安装：对设备供货保障的首要环节采购有详细描述，但缺乏安装环节的具体描述；设备的售后、质保：有售后团队架构描述，及具体服务流程，售后响应快；缺乏质保期限的相关说明；	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年11月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见				评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
4	中铁十局集团有限公司	专家一：工程概况：理解深刻，描述清晰，切合实际；组织机构：项目经理资质符合要求，有业绩，其他人员配置合理；重点与难点：对工程的难点重点及减少水厂减产、停产的理解分析到位，相应的保证措施得力，契合实际，可操作性好；劳动力组织：劳动力组织计划可操作性强，人员投入足；机械设备：数量及配套契合实际情况；进度计划：施工进度计划编制合理，可操作性强；工期：措施得力，合理可行；质保措施：措施得力，合理可行；安全文明施工：措施得力，合理可行并积极运用BIM指导工程实施；主要材料设备：符合要求；设备的供货、安装：合理可行；设备的售后、质保：响应时间最慢； 专家二：工程概况：描述全面；组织机构：符合招标文件要求；重点与难点：分析全面，措施可行；劳动力组织：内容具体；机械设备：内容具体；进度计划：内容具体；工期：措施具体；质保措施：措施具体；安全文明施工：措施具体；主要材料设备：内容不具体；设备的供货、安装：内容具体；设备的售后、质保：内容具体； 专家三：工程概况：响应招标文件要求；组织机构：1、组织机构人员基本齐全，满足招标文件要求；2、项目经理业绩缺项，3、列表有在建项目名称；重点与难点：响应招标文件要求；劳动力组织：响应招标文件要求；机械设备：响应招标文件要求；进度计划：响应招标文件要求；工期：响应招标文件要求；质保措施：响应招标文件要求；安全文明施工：响应招标文件要求；主要材料设备：响应招标文件要求；设备的供货、安装：响应招标文件要求；设备的售后、质保：响应招标文件要求； 专家四：工程概况：优点：有对本工程造价具有控制性影响的工程（工作）内容进行简要描述；缺陷：没有对各水厂的现状特点进行描述；组织机构：优点：施工管理组织架构配置符合要求；缺陷：配置计划只有主要管理人员；重点与难点优点：能响应招标文件要求；缺少应急响应方面的；劳动力组织：优点：劳动力计划、分布详细；缺陷：高峰期没见累计人数；机械设备：优点：需求表清晰；缺陷：不齐全；进度计划：优点：进度节点合理；缺陷：进度安排过于简单；工期：优点：措施详细；缺陷：措施详细；优点：措施详细，有针对性；缺陷：；安全文明施工：优点：措施详细，能响应招标文件要求；缺陷：；主要材料设备：优点：能响应招标文件要求；缺陷：清单；设备的供货、安装：优点：能响应招标文件要求；缺陷：进度保证措施没有针对性；设备的售后、质保：优点：能响应招标文件要求；缺陷：； 专家五：工程概况：内容较全面，对本工程特点分析较为得当，关键性专业工程的施工特点与难点及控制性影响的工程（工作）内容均有描述；与本专业专业特点贴合度不足；组织机构：施工管理组织架构配置完整，符合招标文件要求；重点与难点：针对工程施工的重点和难点、减少减产、停产的保证措施及危大工程清单均有较详细的描述，且切合实际，应用BIM技术加强管理；劳动力组织：劳动人员投入较多，但劳动力安排计划较为粗犷；机械设备：清单较详细，但缺乏投入保障措施，无法保证设备正常投用；进度计划：进度计划包含关键线路、施工进度控制计划网络图（时标双代号网络图）和横道图，较为完善；工期：从人员、管理制度、过程措施等多方面确立工期保证措施，且有针对冬雨季等特殊情况进行制定保证和补救措施，措施较全面；质保措施：质量管理体系已建立，有相应的人员组织架构及管理流程，并明确了检验检测相关规定，施工工程质量保证措施较为完善；安全文明施工：包含安全生产、文明施工、环境保护及信息化保证措施，较为全面，且内容具体，制定有应急措施；主要材料设备：制定了完整的材料采购、入库、验收等流程，但未列出主要材料设备清单，无相关数量、参数；设备的供货、安装：重点完善了设备的采购、催交、运输与交付等环节的管控，制定了较为合理的设备安装进度计划，但没有安装保障措施的相关描述；设备的售后、质保：有成品保护相关管理内容，质保期至少24个月，响应时间较慢，无具体的售后团队及流程描述；				合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年11月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评委会意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见			评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
5	中交第四航务工程局有限公司	专家一：工程概况：理解深刻，描述清晰；组织机构：项目经理资质符合要求但无业绩，其他人员配置合理；重点与难点：认识深刻，分析合理，措施得力；劳动力组织：合理可行；机械措施：数量及配套满足要求；进度计划：合理可行；工期：措施得力，可行性好；质保措施：措施得力，可行性好；安全文明施工：措施得力，可行性好；主要材料设备：符合要求；设备的供货、安装：措施得力，可行性好；设备的售后、质保：响应时间较慢； 专家二：工程概况：描述全面；组织机构：符合招标文件要求；重点与难点：分析全面，措施可行；劳动力组织：内容具体；机械措施：内容具体；进度计划：内容不具体；工期：措施具体；安全文明施工：措施具体；主要材料设备：内容具体；设备的供货、安装：内容具体；设备的售后、质保：具体可行； 专家三：工程概况：工程概况描述，响应招标文件要求；重点与难点：符合要求；劳动力组织：劳动组织，符合要求；机械措施：机械措施及配套设施符合招标文件要求；进度计划：施工进度计划，响应招标文件要求；工期：工期保证措施符合招标文件要求；质保措施：施工质量保证措施符合招标文件要求；安全文明施工：安全文明施工，响应招标文件要求；主要材料设备：响应招标文件要求；设备的供货、安装：设备供货、安装，响应招标文件要求；设备的售后、质保：响应招标文件要求； 专家四：工程概况：优点：关键专业的施工特点与难点分析详细、到位；缺陷：没有对本工程造价具有控制性影响的工程（工作）内容进行描述；组织机构：优点：施工管理组织架构配置符合要求；缺陷：岗位职责没有描述；重点与难点：优点：能响应招标文件要求；缺陷：个别解决方案过于简单；劳动力组织：优点：劳动力计划、分布详细；缺陷：高峰期未见累计人数；机械措施：优点：需求表清晰；缺陷：不齐全；进度计划：优点：进度安排合理；缺陷：未见网络图；工期：优点：能响应招标文件要求；缺陷：保证措施没有针对性；质保措施：优点：措施详细；缺陷：没有针对性；安全文明施工：优点：措施详细；缺陷：没有针对性；主要材料设备：优点：能响应招标文件要求；缺陷：主要的材料设备有欠缺；设备的供货、安装：优点：能响应招标文件要求；缺陷：进度保证措施没有针对性；设备的售后、质保：优点：能响应招标文件要求；缺陷：； 专家五：工程概况：对关键性专业工程的施工特点与难点进行了分析，但对本工程特点及控制性影响的工程（工作）内容没有进行描述；组织机构：施工管理组织架构配置完整，符合招标文件要求；重点与难点：对主要施工工艺重点和难点进行了分析，但相对比较笼统，且没有结合水厂特性；劳动力组织：劳动人员投入较多，但劳动力安排计划较为粗犷；机械措施：有投入保障措施，能保障设备正常使用；但清单不够详细；进度计划：进度计划符合工期要求，但没有本工程施工总进度控制计划网络图；工期：保证措施覆盖面较广，有针对性地对地域特殊气候制定措施，措施不够具体有效；质保措施：分环节制定质量管理措施，但缺乏相关组织架构保障；安全文明施工：安全文明施工内容较全；主要材料设备：主要材料设备清单不够明晰，缺乏参数，且对项目响应程度不足；设备的供货、安装：对设备安装环节有具体描述，但缺乏采购环节的具体描述，无法确保及时供货；设备的售后、质保：质保期至少24个月，但无售后团队架构描述，到达现场的响应时间较长；			合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年11月25日